

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001218-19

Data emiterii: 20 noiembrie 2019

Valabil până la: 20 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice pentru placarea la interior și exterior a pardoselilor și pereților,
marca comercială "ZEUS CERAMICA".

Contract Nr. 0023 din 02.03.2015 cu ЧАО "Зевс Керамика", Ucraina.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017.

PRODUCĂTOR

ЧАО "Зевс Керамика", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO

1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 477 din 20.11.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 026/1 din 20.11.2019, eliberat de L.Î. al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de conformitate Nr. UA1.007.0109967-15 din 28.12.2015, valabil până la 21.12.2020, eliberat de OC ГП «Харьковстандартметрология», Nr. UA.P.007 din 04.04.2014, Ucraina.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 66/2019 din 03.05.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 008423



Conducătorul OC



PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 13 C000590-19**

Data emiterii: 20 august 2019

Valabil pînă la: 19 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profil din clorură de polivinil "TROCAL"

Cantitate - 23623 m. Contract nr. 11/11-15 din 11.11.2015

Codul NM MD
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 30673-99 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков”
p.p. 5.3.1 tabl. 3 p.1, 5.3.2

Reglementarea Tehnică în baza HG RM Nr. 913 din 25.07.2016, RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

“PROFAIN UCRAINA” S.R.L.

Ucraina - 69065, or. Zaporojie, str. Electrozavodscaia, 3

Codul țării
UA

SOLICITANT

SC „VEFASISTEM-COMPANIE” S.R.L. tel./fax: (0231) 6 66 25

MD-3100 m. Bălți, str. Libertății, 127

Codul IDNO
10086020078
64

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 579 din 18.07.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 724 din 06.08.2019 CI ICȘC "INCERCOM" IS

Certificat de acreditare Nr. LI - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1223-C din 11.03.2018 LI IS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LI - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 3+


Evaluarea periodică se efectuează pe se șase luni de către OC „Controlconstruct” S.R.L.

Dosar Nr. 579

Titlularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.



Seria B

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000591-19**

Data emiterii: 20 august 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Blocuri de ferestre și uși de balcon din profil PVC

Codul NM MD
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

p.p. 5.3.1; 5.3.3

Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SC "VEFASISTEM-COMPANIE" S.R.L.

MD-3100, mun. Bălți, str. Libertății, 127

Codul țării
MD

SOLICITANT

SC "VEFASISTEM-COMPANIE" S.R.L. tel./fax: 0231 6-66-25

MD-3100, mun. Bălți, str. Kiev, 114/a

Codul IDNO
10086020078
64

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 577 din 17.07.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 724/1 din 07.08.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1223-C din 11.03.2018 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct”

Dosar nr. 577

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.

Seria B 000591



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000589-19**

Data emiterii: 20 august 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Geam termopan pentru construcții

Codul NM MD
7008

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»

p.p. 4.1.5; 4.1.7

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SC "VEFASISTEM-COMPANIE" SRL

MD-3100, mun. Bălți, str. Libertății, 127

Codul țării
MD

SOLICITANT

SC "VEFASISTEM-COMPANIE" SRL tel./fax: 0231 6-66-25

MD-3100, mun. Bălți, str. Kiev, 114/a

Codul IDNO
10086020078
64

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 578 din 18.07.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 725 din 07.08.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1223-C din 11.03.2018 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 006 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct”

Dosar nr. 578

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.

Seria B 000589



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000589-19**

Data emiterii: 20 august 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Geam termopan pentru construcții

Codul NM MD
7008

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 24866-99 «Стеклопакеты клеенные строительного назначения»

p.p. 4.1.5; 4.1.7

Reglementarea Tehnică în bază HG RM nr. 913 din 25.07.2016; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

SC "VEFASISTEM-COMPANIE" SRL

MD-3100, mun. Bălți, str. Libertății, 127

Codul țării
MD

SOLICITANT

SC "VEFASISTEM-COMPANIE" SRL tel./fax: 0231 6-66-25

MD-3100, mun. Bălți, str. Kiev, 114/a

Codul IDNO
10086020078
64

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 578 din 18.07.2019 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raportului de încercări Nr. 725 din 07.08.2019 CÎ ICȘC "INCERCOM" ÎS

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 30.10.1997 data expirării 22.02.2022

Raportului de încercări Nr. 1223-C din 11.03.2018 LÎ ÎS "CMAC" m. Chișinău

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 28.07.1993 data expirării 03.09.2020

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Sistemul de certificare 2

Evaluarea periodică se efectuează peste șase luni de către OC „Controlconstruct”

Dosar nr. 578

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Macar N.



Seria B 000589

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. KA-WF-EC2A1-18

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

ECOMIN Tip produs → Apendice 1

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Plafoane suspendate - componentă de substructură pentru utilizarea la interiorul clădirilor

3. Fabricant:

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

4. Reprezentant autorizat:

fără miros

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

System 1: - Comportament la foc

System 3: - Eliberare de asbest (conținut)
- Emisie de formaldehide
- Eliberare de și/sau conținut de alte substanțe periculoase
- Rezistența la încovoiere

- Absorbție acustică

- Conductibilitatea termică

- Susceptibilitatea la dezvoltarea microorganismelor ce pot afecta sănătatea

- Durabilitate

6a. Standard armonizat:

EN 13964:2014

Organism (organisme) notificat(e):

TUM_Holzforschung München - NB 0797-CPR-B17368 / FIW - NB 0751 / SRL - NB 1088

6b. Documentul de evaluare european:

fără miros

7. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportament la foc	A2-s1,d0	EN 13964:2014
Eliberare de asbest (conținut)	fără conținut	
Emisie de formaldehide	E1	
Eliberare de și/sau conținut de alte substanțe periculoase	fără emisii	
Proprietăți de rupere: - Rezistența la impact	NPD*	
- Proprietăți de rupere	NPD*	
Rezistența la încovoiere	Clasa A / -	
Capacitatea de aderență/aderență: - Rezistență la prinderi	NPD*	
Absorbție acustică	--> Apendice 1	
Conductibilitatea termică	$\lambda_D = 0,056$	
Susceptibilitatea la dezvoltarea microorganismelor ce pot afecta sănătatea - Umiditate	--> Apendice 1	
- Izolare termică	--> Apendice 1	
Durabilitate	Clasa A	



8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:


fără miros

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Head of Research & Development

Elsenthal, 12.08.2019


ppa. Andreas Schiedeck

Apendice 1

		Absorbție acustică		Susceptibilitatea la dezvoltarea microorganismelor ce pot afecta sănătatea	
				Umiditate	Izolare termică
Filigran	13 mm	$\alpha_w = 0,55$	E 200	NPD*	NPD*
Filigran Hygena	13 mm	$\alpha_w = 0,55$	E 200	A - Nesusceptibil.	A - Nesusceptibil.
Planet	13 mm	$\alpha_w = 0,55$	E 200	NPD*	NPD*
Planet Hygena	13 mm	$\alpha_w = 0,55$	E 200	A - Nesusceptibil.	A - Nesusceptibil.
Orbit	13 mm	$\alpha_w = 0,10$ (L)	E 200	NPD*	NPD*
Orbit Hygena	13 mm	$\alpha_w = 0,10$ (L)	E 200	A - Nesusceptibil.	A - Nesusceptibil.
Orbit micro	13 mm	$\alpha_w = 0,50$	E 200	NPD*	NPD*
Orbit micro Hygena	13 mm	$\alpha_w = 0,50$	E 200	A - Nesusceptibil.	A - Nesusceptibil.
Trento	13 mm	$\alpha_w = 0,55$	E 200	NPD*	NPD*
Trento Hygena	13 mm	$\alpha_w = 0,55$	E 200	A - Nesusceptibil.	A - Nesusceptibil.
Nevada	13 mm	NPD*		NPD*	NPD*
Nevada Hygena	13 mm	NPD*		A - Nesusceptibil.	A - Nesusceptibil.

*Nu este stabilită o performanță.





Laborator de Încercări al CEM „EXMOBILA” SRL
Certificare de acreditare Nr. LÎ-098 eliberat de CNA MOLDAC
Adresa juridică: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, 65.
Sediul: MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9.
tel/fax, +37378-191-003.

Cod: RÎ-5.10.2/R

Ediția: 3

Data: 05.04.2019

Pagina 1/1

Raport de încercări Nr. 053/10 din 03.07.2020

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**"M.C.F. - ENGROS" S.R.L., str. Ismail, 112/1,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**
OC "CertMatCon".

Plăci din fibre minerale pentru tavane suspendate.

"Knauf AMF GmbH & Co." KG, Germania..

Cererea Nr. 053-10 din 02.07.2020.

Bulat Oleg - manager "M.C.F. - ENGROS" S.R.L.

1,0 kg.

053-10.

02.07.2020

03.07.2020

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

-

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)

Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.33	0.95
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.26	1.06
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	79.1	126
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	7.78	11.4

Declarație de conformitate:


Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k=2$; $P=95\%$.

Executor încercări

Șef LÎ



Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Savciuc Nila

/nume, prenume/

