

Aviz de coordonare a proiectului

**07977-P40302024080070**

Beneficiar al proiectului: **ÎS AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU**

Rezultat coordonare: **AVIZAT POZITIV<sup>2</sup>**

Observații și neconformități:

Carcevschi Andrei, Coordonat: La pozarea liniei electrice în cablu proiectată, este necesar de a se respecta următoarele distanțe: · min 1m la pozarea a LEC pe orizontală cu rețelele de canalizare, rețele aprovizionare cu apă; · min 1m la pozarea a LEC pe orizontală față de rețelele gazificare; · min 0,6 m la pozare a LEC pe orizontală față de fundamentele edificiilor; · min 0,5 m la pozarea a LEC pe orizontală față de piloni de iluminat sau a pilonilor rețelelor electrice exterioare cu nivelul tensiunii de până la 1 kV; · min 0,1-0,5 m la pozarea a LEC pe orizontală față de cablurile de putere până la 10Kv. În locurile intersecțiilor cu alte comunicații de pozat cablul în țevă PVC, la trecerea drumului (căilor de acces) de pozat în țevă PVC cu dublu perete. Înaintea începerii lucrărilor, de invitat reprezentantul ÎCS "Premier Energy Distribution" SA, pentru precizarea comunicațiilor. <tel:022431376>

Calmis S. Coordonat.

Zavadov A. Coordonat

*Proiect coordonat conform soluției tehnice propusă de instituția de proiectare/proiectant.*

Inginer responsabil de  
coordonare

Semnătură:

<sup>1</sup> Coordonarea proiectelor instalațiilor electrice are loc conform [hotărârii nr. 168 din 31-05-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.](#)

<sup>2</sup> ÎCS „Premier Energy Distribution” SA atrage atenția Dvs., că coordonarea proiectului de către Operatorul de Sistem confirmă doar corespunderea soluției tehnice propusă de instituția de proiectare cu AR (Avizul de Racordare). Toate activitățile suplimentare, relaționate de proiectul de execuție țin de competența și responsabilitatea solicitantului sau a instituției de proiectare.

Panta, Andrei

<sup>1</sup> Coordonarea proiectelor instalațiilor electrice are loc conform [hotărârii nr. 168 din 31-05-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.](#)

<sup>2</sup> ÎCS „Premier Energy Distribution” SA atrage atenția Dvs., că coordonarea proiectului de către Operatorul de Sistem confirmă doar corespunderea soluției tehnice propusă de instituția de proiectare cu AR (Avizul de Racordare). Toate activitățile suplimentare, relaționate de proiectul de execuție țin de competența și responsabilitatea solicitantului sau a instituției de proiectare.

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA  
mun. Chișinău, str. A. Doga 4, MD-2024

tel.: +373 22 43 11 11  
fax: +373 22 43 16 75

<https://premierenergydistribution.md/ro/formulare>  
[www.premierenergydistribution.md](http://www.premierenergydistribution.md)