



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 020 09555

Серия ВУ № 0016564

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Открытое акционерное общество «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»; место нахождения: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7Б; место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 8; аттестат аккредитации № ВУ/112 020.02 от 03.08.1993; номер телефона: +375 17 243 16 41; адрес электронной почты: bellis@bellis.by

ЗАЯВИТЕЛЬ

Совместное открытое акционерное общество «Гомелькабель», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400052314; место нахождения: Республика Беларусь, 246007, г. Гомель, ул. Советская, 151; номер телефона: +375 232-58-50-78 адрес электронной почты: mail@gomelcable.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Совместное открытое акционерное общество «Гомелькабель», место нахождения: Республика Беларусь, 246007, г. Гомель, ул. Советская, 151

ПРОДУКЦИЯ

провода неизолированные для воздушных линий электропередач марок А, АС (марки смотри приложение 1, номер бланка: Серия ВУ № 0013734) серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7614 90 000 0, 7614 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС», ВУ/112 1.0001, 101-20-1136, 101-20-1137 от 18.05.2020, отчета о проверке производства № 06-166/2020 от 14.05.2020, схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.05.2020 ПО 20.05.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты- аудиторы))



Раковский
Александр Григорьевич
(Ф.И.О.)

Сиводед
Андрей Васильевич
(Ф.И.О.)

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 020 0XXXX

Провода неизолированные для воздушных линий электропередач марок А, АС:

№ п/п	Марка	Конструкция			Код ТН ВЭД ТС
		Материал изделия	Номинальное сечение, мм ²	Число проволок Алюминий / сталь	
1	Провод неизолированный алюминиевый марки А	Алюминий	16; 25; 35; 50	7	7614 90 000 0
			70; 95	7	
			120; 150	19	
			185	37	
2	Провод неизолированный со стальным сердечником марки АС	Алюминий, сталь	16/2,7; 25/4,2	6/1	7614 10 000 0
			35/6,2; 50/8,0	6/1	
			70/11; 95/16	6/1	
			120/19	26/7	
			120/27	30/7	
			150/19	24/7	
			150/24	26/7	
			150/34	30/7	
			185/24	24/7	
			185/29	26/7	
			240/32	24/7	
			240/39	26/7	
	300/39	24/7			

Всего: 2 (две) позиции.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты- аудиторы))



Раковский
Александр Григорьевич
(Ф.И.О.)

Сиводел
Андрей Васильевич
(Ф.И.О.)