



SRL "NICANAS"

SRL "NICANAS"
mun. Chisinau
s. Dumbrava, str. Prieteniei 12
c/f 1003600036838
c/d 22243070000201
MD27FT222430700000201498
tel. +373 22 717252
mob. +373 69111914

Nr 01 din 20.09.2021

Liceul teoretic D.Tanasoglo s.Chiriet-Lunga

Nota informativa

Firma SRL "NICANAS" refuza executarea lucrări "капитальный ремонт спортивного зала Гимназии им.Д.Таносогло, с.Кириет-Лунга, АТО Гагаузия" din cauza nerespectarii prosesului tehnologic in caietul de sarcini si din cauza elaborarii gresite a caietului de sarcini:

1. P.7. pentru glasvanduri este alta norma decit cea indivata in caiet de sarcini (CK25A) si anume CK22B sau CK22C.
2. P.9,10 grosimea de 5mm a tencuielei nu este destul pentru a nivela peretii
3. lipseste profilul de aluminiu pentru nivilarea tencuielei
4. P.47. lipseste curatirea si reparatie crapaturilor la tavane
5. Lipseste forarea gaurilor pentru canalizare si aprovizionarea cu apa
6. P.49. nu coincide norma cu lucrarile executate la fata locului (in norma este indicata placi din ghips-carton, insa se presupune executarea din placi OSB)
7. Lucrari de montare-lipseste montarea cablu canal la tavan

Va aducem cunostinta ca nu putem divia de la caietul de sarcini pentru a executa lucrarile de reparatii date

Cu considerație,
Director „Nicanas ” SRL

Stancev Dumitru