

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea achiziției publice: valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model ul articol ului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
LOTUL NR I: Centrala termică nr. 1 (dotată cu două cazane de tip Biassi-950 kwt)						
				Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice	Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice	
				Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatorilor de securitate	Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatorilor de securitate	
				Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz- aer la sarcina maximală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina maximală a arzătorului	
				Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz- aer la sarcina minimală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului	
				Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat	Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat	

					Reglarea regimului de ardere optimal	Reglarea regimului de ardere optimal
					Analiza conținutului de CO, CO ₂ , NO, O ₂ în gazele arse	Analiza conținutului de CO, CO ₂ , NO, O ₂ în gazele arse
					Determinarea randamentului arzătorului la sarcinile maxime si minime	Determinarea randamentului arzătorului la sarcinile maxime si minime
					Elaborarea tabelului de regim a arzătorului	Elaborarea tabelului de regim a arzătorului
					Elaborarea tabelului parametrilor de securitate	Elaborarea tabelului parametrilor de securitate
					Elaborarea și coordonarea cu DSTG a raportului tehnic de încercări și reglare	Elaborarea și coordonarea cu DSTG a raportului tehnic de încercări și reglare
					Verificarea etanșității supapelor electromagnetice	Verificarea etanșității supapelor electromagnetice
					Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatelor de securitate	Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparatelor de securitate
					Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina aer la sarcina maximală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina maximală a arzătorului
					Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului
					Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat	Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat

LOTUL II: Centrala termică nr.2
(dotată cu trei cazane de tip Caldae, Arzator
tip DAVO-750 kw)

