

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1755518743754 din 18.08.2025
Obiectul achiziției: Aparat de aer conditionat (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer conditionat 9000Btu	Aparat de aer conditionat 9000Btu Auratsu Osaka	China	TCL	Capacitate termica - 9000 BTU Regim de lucru : racire, Incalzire, ventilare. uscare DA,obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete. obligatoriu; - Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea veche) - rninim A++ / A+++; - Temperaturi exterioare admise (racire) minimal - 8"-+42", - Termperaturi exterioara admisa (incalzire) minim -15" - +24": - -' Compresor inverter - DA, obligatoriu; - - Agent frigorific - R32; -Culoarea alba obligatoriu ; Tensiune / frecventa / faza (V /Hz/Ph) -220 l 50/l; Debit de aer (m' / h) - 400' - sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 25; Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse) Garantie minim	Capacitate termica - 9000 BTU Regim de lucru : racire, Incalzire, ventilare. uscare DA,obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete. obligatoriu; - Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea noua) - A+ / A++; - Temperaturi exterioare admise (racire) minimal - 8"- +53", - Temperaturi exterioara admisa (incalzire) minim -15" - +24": - -' Compresor inverter - DA, obligatoriu; - - Agent frigorific - R32; -Culoarea alba obligatoriu ; Tensiune / frecventa / faza (V /Hz/Ph) -220 l 50/l; Debit de aer (m' / h) – 270 – 420. - sunet la nivel interior (dB (A)) – 22 - 43; Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse) Garantie - 36	CE

				36 luni. Adresa de livrare si instalare: rnul. Strasenii, OMF Romanesti. OMF- Codreanca. OMF Tiganesti, OMF Negresti. OMF Ghelauza. OMF Micauti. CS Strasenii.	luni. Adresa de livrare si instalare: rnul. Strasenii, OMF Romanesti. OMF- Codreanca. OMF Tiganesti, OMF Negresti. OMF Ghelauza. OMF Micauti. CS Strasenii.	
Aparat de aer conditionat 12000Btu	Aparat de aer conditionat 12000Btu Auratsu Osaka	China	TCL	- Capacitate termica 12000 BTU Regim de lucru : racire, incalzire, ventilare, uscare DA.obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea veche) - minim A++ / A+++; - Temperaturi exterioare admisa (racire) minim +18 - +42, - Temperatura exterioara admisa (incalzire) minim -15 - +24 C," Compresor inverter - DA. obligatoriu; - - Agent frigorific - R32; -Culoarea alba obligatoriu ; Tensiune / frecventa / faza (V/Hz/Ph) -220 l 50/l; Debit de aer (m' / h) - 400; - sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 25; Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse) Garantie minim 36 luni, Adresa de livrare si instalare:mun. Strasenii, str. Stefan cel Mare 105.	- Capacitate termica 12000 BTU Regim de lucru : racire, incalzire, ventilare, uscare DA.obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetica racire / incalzire (clasificarea noua) - minim A+ / A++; - Temperaturi exterioare admisa (racire) minim +18 - +53, - Temperatura exterioara admisa (incalzire) minim -15 - +24 C," Compresor inverter - DA. obligatoriu; - - Agent frigorific -R32; -Culoarea alba obligatoriu ; Tensiune / frecventa / faza (V/Hz/Ph) -220 l 50/l; Debit de aer (m' / h) – 360 - 570; - sunet la nivel interior (dB (A)) – 22 - 43; Livrarea si instalarea (toate accesoriile incluse) Garantie - 36 luni, Adresa de livrare si instalare:mun. Strasenii, str. Stefan cel Mare 105.	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.