

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr - 049 11 A006137-16

Дата выдачи: 10 июня 2016

Действителен до: 10 июня 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-429-391; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:

Плиты полистирольные экструдированные ТЕХНОПЛЕКС XPS, марка: ТЕХНОПЛЕКС/TEHNOPLEX, CARBON ECO, CARBON PROF, CARBON SOLID, CARBON SAND.

Изделия произведенные в соответствии с СТО 72746455-3.3.1-2012.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В: ИИ РМ №226 от 29.02.2008 "Технический регламент на строительную продукцию", SM SR EN 13164:2010, RNI 06-5.3.35.2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС" г. Рязань,

Код NM MD
3921

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код страны
RU

Код ОКПО
94387910

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0131 от 09.06.2016, выдан ОС „CertMatCon“, ул. Узинелор, 9, оф. 15, мун. Кишинэу, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr-049 от 08.05.2014, действителен до 07.05.2018, выдан СНА „MOLDAC“. Протокол испытаний № 083/8 от 25.05.2016, выдан ИЛ "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации Nr. EI - 101 действителен до 30.07.2019, выдан СНА "MOLDAC" Протокол испытаний № 523 от 26.05.2016 выдан ИИ ICSC "Incercom" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденței, 6/1, сертификат аккредитации № EI - 021 от 06.02.2014 действителен до 22.02.2018; Протокол испытаний № 75.35.00962/2014 от 20.06.2014, выдан de Institute for Testing and Certification, 76302 Zlin, Republica Cehă, Нотифицированный орган №1023, действителен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в год ОС "CertMatCon". Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса установленным ООО Филиал "Завод ТЕХНОПЛЕКС" г. Рязань и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции согласно действующему законодательству Республики Молдова. Договор об оказании услуг № 628/03-31.D от 18.03.2016

Серия В М 001423



Руководитель ОС



Внимание предпринимателей и контролирующих органов! Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9 949

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm ROSU 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm²):
Rezistența la încovoiere GOST/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R₀:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 152 Kg.
Masa Brutto: 1 182 Kg.
Cantitatea pe palet: 11.52 m²
Data fabricării (în serie): 22 octombrie 2018
Data încărcării: 27 octombrie 2018
Cantitatea încărcării: 149.76 m²
Numărul facturii: IM0763951
Beneficiar: NIVERANT SRL


Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm ROSU
Min. 39.29 / 41.2
Max. 0.7 / 0.47
Min. 5.24 / 5.32
F 150 / F 200
Max. 5.0 / 1.95
Max. 6.0 / 1.65
Max. 30.0 / 43.6
2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai S



Data eliberării 27.10.2018



ДОГОВОР № 29/06/17

«29» июня 2017 г.

мун. Комрат

S.A. "Betacon" в лице директора, Ботошан В.Д., действующее на основании Устава именуемое в дальнейшем «**ИСПОЛНИТЕЛЬ**» с одной стороны и **PROMINAGRO S.R.L.** в лице директора, Петрович А., именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «**ЗАКАЗЧИК**» получает, а «**ИСПОЛНИТЕЛЬ**» принимает на себя:

- физико-механическое испытание песка и щебня, цемента;
- физико-механическое испытание образцов товарного бетона;**
- подбор составов бетона и раствора различных марок;
- морозостойкость бетона;
- прочие лабораторные услуги.

2. За выполненную работу «**ЗАКАЗЧИК**» оплачивает «**ИСПОЛНИТЕЛЮ**» по фактически выполненным объемам работ за определенный период времени согласно счет фактурам или налоговым накладным.

3. Об окончании выполненной работы «**ИСПОЛНИТЕЛЬ**» обязан уведомить «**ЗАКАЗЧИКА**» после чего стороны составляют двусторонний акт сдачи-приемки и производится полный расчет с «**ИСПОЛНИТЕЛЕМ**».

4. Стоимость и сроки выполнения отдельных этапов работ могут корректироваться в пределах срока действия договора и общей стоимости работ по согласованию сторон.

5. Прочие условия: цены подлежат уточнению при изменении тарифов за тепло и энергоносители.

6. Валютой платежа являются лей Республики Молдова.

7. Споры, возникающие между сторонами в процессе выполнения договорных обязательств и неразрешенных в обоюдном порядке, разрешаются в Окружном Экономическом суде.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон, на русском языке и имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке при условии уведомления другой стороны за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. При этом стороны обязуются выполнить обязательства уже возникшие по данному договору.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Поставщик:

PROMINAGRO S.R.L

Адрес: м.Комрат, ул. Герасимова, 48
ф/к 1016611000486

IBAN MD23ENO00000222448878896

Директор

Петрович А.



подпись

Заказчик:

S.A. "Betacon"

Адрес: м.Комрат, ул. Ленина, 2
ф/к 1003611010980

к/НДС 4600095

IBAN MD07FT222481200119358 498

Директор

Ботошан В.Д.



подпись





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001025

Data emiterii:

07 august 2017

Valabil până la:

07 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20 mm, 20-40 mm, 40-70 mm,
fabricată conform GOST 8267-93**

Produs fabricat în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2 ; RN1 06-5.3.352001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. "FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE REZINA", MD-5401, or. Rezina
str. 27 August, 60: Baza de producere - Cariera Trilăști

SOLICITANT

Producătorul

Codul ISO 9001

MD

Codul IDNO

1003605005667

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.134-1 din 27 iulie 2017, eliberat de CÎ al ICȘP

"INMACOMPROIECT" SRL, MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,

certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil până la 15.10.2020; Nr.3543-C din 03 iulie 2017,

eliberat de LÎPA al "CMAC" Î.S. MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare
Nr. LÎ-086 valabil până la 03 septembrie 2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.78 din 02 august 2017, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. "CVALIMETRITOT"
una dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

Serghei VIZITIU



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 7 063

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm NEGRU 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real (MPa):
Rezistența la uzură GOST/Real (g/cm²):
Rezistența la încovoiere GOST/Real (MPa):
Rezistența la îngheț-dezghet GOST/Real (cicluri):
Pierdere rezistenței GOST/Real (%):
Absorbția de apă GOST/Real (%):
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 152 Kg.
Masa Brutto: 1 182 Kg.
Cantitatea pe palet: 11.52 m²
Data fabricării (în serie): 23 august 2018
Data încărcării: 23 august 2018
Cantitatea încărcării: 253.44 m²
Numărul facturii: IM0761585
Beneficiar: NIVERANT SRL

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm NEG
Min. 39.29 / 41.2
Max. 0.7 / 0.47
Min. 5.24 / 5.32
F 150 / F 200
Max. 5.0 / 1.95
Max. 6.0 / 1.65
Max. 30.0 / 43.6
2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării 23.08.2018



ISO 9001 - MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI

LAFARGE

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 264/8112 Data 18 Iulie 2018

COD: CDC - 8.2.4 - 58

EDIȚIA 3

DATA 16.03.2017

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Винницястандартизація"

CIMENT Portland puzzolană marca 500 - ППЦ 500

(CEM IV/A(P) 42,5N - LH/SR)

rezistent la sulfați cu căldură de hidratare redusă

Cod NM MD 2523

LOT nr. 166 SILOZ nr. 6 VRAC ☒

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu GOST 22266-94 "Цементы сульфатостойкие"

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Marca (clasa) garantată	GOST 22266-94		500(42,5N)
Finetea de macinare (rest pe sita 008)*	GOST 310.2-76	≤ 15 %	0.2
Rezistența mecanică la compresiune la 7 zile*	GOST 310.4-81	nu se reglementează	46.0
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4-81	≥ 49,0 MPa	57.3
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM SR EN 196-1:2011	≥ 10,0 MPa	23.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	SM SR EN 196-1:2011	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	57.2
Consistența normală a pastei de ciment**	SM SR EN 196 - 3+A: 2011	fără limită %	29.47
Stabilitate**	SM SR EN 196 - 3+A: 2011	≥ 45 min / s 10 h	188
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃)**	Metodă internă	≤ 10 mm	0.63
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 3,5 %	2.08
Adaos: (puzzolană) *	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.031
		20 - 40 %	22.2

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

- Date evidentiare cu text de culoarea albastră sunt prezentate cu scop de informare.

Pentru **CIMENT Portland puzzolană marca 500** LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. - își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate OCpr-044 11 A 000 171-15 emis de OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L. (organismul de certificare).

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 60 zile de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare



Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. LI-085



Numărul vagonului / autocamionului:

ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco
Alexei ALBU

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul
Call-Center la tel: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com

LafargeHolcim
A member of

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007102-17

Data emiterii: 02 martie 2017

Valabil până la: 02 martie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17045
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții, clasă II, granulație mijlocie, Mgr.=2,18;
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.6; RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"ARCONICS-COM" SRL,

str. Uzinelor, 130, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: cariera "Puhăceni", s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1004600040856

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0046 din 02.02.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la
07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 80 din 10.02.2017, eliberat de către
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018, eliberat de CNA "MOLDAC";
Raport de încercări Nr. 0149/9 din 07.02.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la
30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "ARCONICS-COM"
S.R.L., și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.
Contract de prestări servicii Nr. 743 din 06.02.2017.

În cazul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria A Nr. 005900



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pînă la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.9 950

Bordur presat mic NEGRU 1x0.25x0.08m

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:
Absorbția de apă GOST/Real {%}:
Rezistența la încovoiere GOST/Real {MPa}:
Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistenței GOST/Real {%}:
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:
Termen de garanție:
Masa Netto: 1 584 Kg.
Masa Brutto: 1 614 Kg.
Cantitatea pe palet: 36 buc
Data fabricării (în serie): 15 octombrie 2018
Data încărcării: 27 octombrie 2018
Cantitatea încărcării: 72 buc
Numărul facturii: IM0763950
Beneficiar: NIVERANT SRL

Bordur presat mic NEGRU 1x0.25x0.08m

Min 28.9 / 36.7

Max 5.0 / 2.0

Min 4.1 / 4.7

F 150 / F 150

Max 5 / 1.6

Max 300 / 32.2


2 ani

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91.

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării 27.10.2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare

OCpr - 049 13 C008435-18

Data emiterii: 16 mai 2018

Valabil până la: 16 mai 2019

SRI EN ISO/IEC 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,

e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de fibre de lemn (PFL), neluminate, pentru pardoseli.

Contract nr. 1602011P din 20.02.2016, cu OOO "Свисс Крона", Federația Rusă.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții";

GOST 4598-86 pct. 1.3, 2.5 tab. 2 (ind. 1-4), 2.10, 5.3, 5.4, 5.7;

SM GOST R 50801-2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Свисс Крона", Federația Rusă.

SOLICITANT

I.C.S "CONSTRUCT - ARABESQUE" SRL,

str. Cetatea Albă, 176, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul NCM
4411Codul IDNO
1005600024192

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0216 din 15.05.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018, valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 285-11 din 26.04.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/1 din 04.05.2018, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI - 021 din 23.02.2018, valabil până la 22.02.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj
unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 800 din 09.06.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 006971



Conducătorul OC

Pula 1

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației.



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr.001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.8 815

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI
Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 41.2</u>
Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm2}:	<u>Max. 0.7 / 0.47</u>
Rezistența la incovoiere Gost/Real {MPa}:	<u>Min. 5.24 / 5.32</u>
Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 200</u>
Pierdere rezistenței GOST/Real{ %}:	<u>Max. 5.0 / 1.95</u>
Absorbția de apă GOST/Real { %}:	<u>Max. 6.0 / 1.65</u>
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:	<u>Max. 30.0 / 43.6</u>
Termen de garanție:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 152 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 182 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>11,52 m2</u>
Data fabricării (in serie)	<u>2 octombrie 2018</u>
Data încărcării:	<u>3 octombrie 2018</u>
Cantitatea încărcării:	<u>253,44 m2</u>
Numarul facturii:	<u>IM0762932</u>
Beneficiar:	<u>NIVERANT SRL</u>

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producție și nu se primesc reclamații

Sef de secție

Neculai_S



Data eliberării 03.10.2018

