

**CERTIFICAT DE CALITATE**Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018Nr. *869/2003* 12.06.2019

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems& Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă– CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)

OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
85	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistența	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 10 MPa	21.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	42.3
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 – 3: 2017	fără limită %	24.7
Timp inițial de priză**	SM EN 196 – 3: 2017	≥ 75 min	137
Stabilitate**	SM EN 196 – 3: 2017	≤ 10 mm	0.7
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 – 2: 2014	≤ 3.5 %	1.79
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.039
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.2
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCpr-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020


Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuirii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **LÎ-085** valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 – MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social: 445005270 lei



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

 A member of
LafargeHolcim