

Fișa tehnică transformatoare de curent

Nr. d.o.	Denumirea parametrului	Valoarea parametrului	Valoarea parametrului ofertantului
1	Tip	Determinată de furnizor	
2	Tensiunea nominală , kV	660	660
3	Tensiunea nominală a sistemului, kV	380	380
4	Curent nominal primar, A	2000	2000
5	Curent nominal secundar, A	5	5
6	Coeficient de transformare (K_{TC}):	400	400
7	Puterea secundară nominală la $\cos \varphi=0,8$, BA	5	5
8	Clasa de precizie nominală	0,5 S	0,5 S
9	Coeficientul de securitate, Fs	5	5
10	Construcția climatică	Y3	Y3
11	Capac pentru sigilarea cablurilor secundare ale înfășurărilor de măsurare ale transformatorului de curent	da	da
12	Conformitatea transformatorului cu standardul	SM SR EN 61869 -1:2014; SM SR EN 61869 -2:2014	SM SR EN 61869 -1:2014; SM SR EN 61869 -2:2014
13	Introducerea în Lista oficială a mijloacelor de măsurare din Republica Moldova.	da	da
14	Cantitatea în bucăți per celulă	3 (trei)	Total 9 buc

Cerințe tehnice întocmite de
Șef SESTMEE Aghenii lu.S.,
tel. 022 – 253 - 251

14.08.2023

Administrator T. Radilov