

**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г. Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества сертифицирована ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Средства измерения сертифицированы: № ВУ СМЗ-360, ДТХ, 14. 00309**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА**

Провод _____ ПВС 2x1,50
ПВС 3x1,50
ПВС 3x2,50
ПВС 4x1,50
ПВС 5x0,75

партия № _____ кол-во бухт _____ шт.

Наименование показателя	Размер (n x s)	требование	факт
Наружный размер, мин/ макс, мм	2x1,50	6,8 / 8,6	7,59
	3x1,50	7,4 / 9,4	8,95
	3x2,50	9,2 / 11,4	10,51
	4x1,5	8,4 / 10,5	9,86
	5x0,75	7,4 / 9,3	8,54
Радиальная толщина изоляции, минимальная , мм	2x1,50	0,53	0,85
	3x1,50	0,53	0,73
	3x2,50	0,62	0,87
	4x1,5	0,53	0,72
	5x0,75	0,44	0,64
Радиальная толщина оболочки, минимальная, мм	2x1,50	0,580	0,85
	3x1,50	0,665	0,98
	3x2,50	0,835	1,1
	4x1,5	0,875	1,06
	5x0,75	0,665	0,97
Испытательное напряжение, 2000В (5 мин.)		2000В	соотв
Эл. сопротивление жил, Ом/км при 20°C, менее	2(3,4)x1,50	13,3	13,18
	3x2,50	7,98	7,91
	5x0,75	26,0	25,83
Отделяемость изолированных жил, оболочки		легко отделяться без повреждения изоляции	Отделяется без повреждения

Указанная в настоящем сертификате качества продукция соответствует требованиям ГОСТ 7399-97

Начальник ОТК _____ Т.П.Калужина

Дата 03 2023 __г



Штамп ОТК