

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ ocde-b3wdp1-MD-1770800419661 din 18.02.2026
Obiectul achiziției: _____ Serviciilor de deservire tehnică a centralelor termice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	Serviciilor de deservire tehnică a centralelor termice					
1.1. Cazan Erensan 290 kW cu arzător – 1 unit., Lamborghini – 350 kW – 1 unit. CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49Kw)	1.1. Cazan Erensan 290 kW cu arzător – 1 unit., Lamborghini – 350 kW – 1 unit. CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49Kw)	MDA	KAZINST GRUP SRL	Serviciile se vor presta de două ori pe an, după cum urmează: • deservire tehnică la sfârșitul sezonului rece; • deservire tehnică la începutul sezonului de încălzire. Prestatorul este obligat să efectueze, fără a se limita la, următoarele operațiuni: a) Testări și verificări • testarea funcționării cazanelor; • verificarea presiunii agentului termic; • verificarea presiunii combustibilului (gaz); • analiza gazelor arse și reglarea	Serviciile se vor presta de două ori pe an, după cum urmează: • deservire tehnică la sfârșitul sezonului rece; • deservire tehnică la începutul sezonului de încălzire. Prestatorul este obligat să efectueze, fără a se limita la, următoarele operațiuni: c) Testări și verificări • testarea funcționării	
1.2.Cazan Gassero wallcon 67 kW– 1 unit. CSP Chișinău (or. Ialoveni, sstr. Alexandru cel Bun, 19)	1.2.Cazan Gassero wallcon 67 kW– 1 unit. CSP Chișinău (or. Ialoveni, sstr. Alexandru cel Bun, 19)					
1.3.Cazan Gassero wallcon 67 kW– 1 unit. CSP Chișinău (or.Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)	1.3.Cazan Gassero wallcon 67 kW– 1 unit. CSP Chișinău (or.Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107)					

1.4. Cazan Dakin 15/65 kW – 1 unit. Cazan Balarine – 60x, B11, BS 66 kW – 1 unit. CSP Chișinău (or.Criuleni, str.Biruinței, 1)	1.4. Cazan Dakin 15/65 kW – 1 unit. Cazan Balarine – 60x, B11, BS 66 kW – 1 unit. CSP Chișinău (or.Criuleni, str.Biruinței, 1)	MDA	KAZINST GRUP SRL	arderii pentru cazanele cu putere ≥ 90 kW . b) Siguranță și etanșeitate verificarea etanșeității centralei termice;	cazanelor; verificarea presiunii agentului termic; • verificarea presiunii combustibilului (gaz);	
1.5.Cazan Vitodent 050 24 kW– 1 unit. CSP Bălți (or. Fălești, str. Toma Ciorbă 3)	1.5.Cazan Vitodent 050 24 kW– 1 unit. CSP Bălți (or. Fălești, str. Toma Ciorbă 3)			• verificarea etanșeității conductelor de combustibil;	analiza gazelor arse și reglarea	
1.6.Cazan Beretta Power Max – 100 kW– 1 unit. CSP Bălți (or.Glodeni, str. Suveranității,18)	1.6.Cazan Beretta Power Max – 100 kW– 1 unit. CSP Bălți (or.Glodeni, str. Suveranității,18)			• verificarea blocului de electroventile al vanei de gaz;	• arderii pentru cazanele cu putere ≥ 90 kW .	
1.7.Cazan Bogdan 50 kW – 1 unit. Cazan Beretta 100 kW – 1 unit. CSP Bălți (or. Rîșcani, str.Cotovschi, 4)	1.7.Cazan Bogdan 50 kW – 1 unit. Cazan Beretta 100 kW – 1 unit. CSP Bălți (or. Rîșcani, str.Cotovschi, 4)			• verificarea vanei de siguranță.	d) Siguranță și etanșeitate verificarea etanșeității centralei termice;	
1.8.Cazan Florida 24 kWt -1 unit. Cazan Povver.x 28 kW -1 unit. CSP Bălți (or. Singerei, str. N.Testemițenu,13)	1.8.Cazan Florida 24 kWt -1 unit. Cazan Povver.x 28 kW -1 unit. CSP Bălți (or. Singerei, str. N.Testemițenu,13)			c) Arzător și sistem de ardere • curățarea și reglarea electrozilor de aprindere și ionizare;	• verificarea etanșeității conductelor de combustibil;	
1.9. Cazan SaunierDuval 24 kW - 2 unit. CSP Cahul, or.Taraclia, str. Mira, 1)	1.9. Cazan SaunierDuval 24 kW - 2 unit. CSP Cahul, or.Taraclia, str. Mira, 1)			• verificarea și curățarea arzătorului;	• verificarea blocului de electroventile al vanei de gaz;	
1.10.Cazan FEROLI VNI 35 kW – 1 unit. Cazan Airfel 35 kW – 1 unit. CSP Cahul (or.Cantemir, str. N.Testemițeanu,3)	1.10.Cazan FEROLI VNI 35 kW – 1 unit. Cazan Airfel 35 kW – 1 unit. CSP Cahul (or.Cantemir, str. N.Testemițeanu,3)			• verificarea dispersorului de flacără;	• verificarea vanei de siguranță.	
1.11.Cazan Airfel Premex 24 kW – 1 unit.	1.11.Cazan Airfel Premex 24 kW – 1 unit.			• verificarea ventilatorului de aer;	c) Arzător și sistem de ardere • curățarea și reglarea electrozilor de aprindere și ionizare;	
				• verificarea presostatului de aer și a furtunurilor aferente.	• verificarea și reglarea curățării arzătorului;	
				d) Instalații hidraulice și electrice • verificarea pompei de circulație;	• verificarea și curățarea dispersorului de flacără;	
				• verificarea vanei cu trei căi;	• verificarea ventilatorului de aer;	
				• verificarea presostatelor;	• verificarea	
				• verificarea instalației electrice;		
				• verificarea condensatorului de pornire.		
				e) Elemente de control și siguranță • verificarea termostatelor de temperatură și siguranță;		

Cazan Feroli VNI Proiec F35 – 35 kW – 1 unit. CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3)	Cazan Feroli VNI Proiec F35 – 35 kW – 1 unit. CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu, 3)			• verificarea filtrului/stabilizatorului de gaz (dacă există).	presostatului de aer și a furtunurilor aferente.
1.12.Cazan Airfel Premex 38 kW -1 unit. Cazan Therm DUO -50 50 kW – 1 unit. CSP Cahul, str. Republicii, 20	1.12.Cazan Airfel Premex 38 kW -1 unit. Cazan Therm DUO -50 50 kW – 1 unit. CSP Cahul, str. Republicii, 20			f) Curățare generală • curățarea corpului cazanului; • curățarea componentelor interne ale arzătorului.	d) Instalații hidraulice și electrice • verificarea pompei de circulație; • verificarea vanei cu trei căi; • verificarea presostatelor; • verificarea instalației electrice; • verificarea condensatorului de pornire.
1.13.Cazan Airfel 38 kW – 1 unit. CSP Căușeni (or. Ștefan Vodă, str. N.Testemițeanu,1)	1.13.Cazan Airfel 38 kW – 1 unit. CSP Căușeni (or. Ștefan Vodă, str. N.Testemițeanu,1)			Prestatorul se obligă să ofere garanție pentru lucrările efectuate pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data întocmirii actului de primire-predare	e) Elemente de control și siguranță • verificarea termostatelor de temperatură și siguranță; • verificarea filtrului/stabilizatorul ui de gaz (dacă există).
1.14.Cazan Termostal 40 kW – 2 unit. CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov, 34)	1.14.Cazan Termostal 40 kW – 2 unit. CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov, 34)				f) Curățare generală • curățarea corpului cazanului; • curățarea componentelor interne ale arzătorului.
1.15.Cazan Termona 45 kW– 1 unit. Cazan Airfel 24 kW– 1 unit. CSP Orhei (or.Șoldănești, str.Păcii,13)	1.15.Cazan Termona 45 kW– 1 unit. Cazan Airfel 24 kW– 1 unit. CSP Orhei (or.Șoldănești, str.Păcii,13)				
1.16.Cazan Riello Condexa 90 kW -1 unit Cazan Nova Florida 60 kW – 1 unit CSP Orhei (or.Telenești, str. Eugen Coca,4)	1.16.Cazan Riello Condexa 90 kW -1 unit Cazan Nova Florida 60 kW – 1 unit CSP Orhei (or.Telenești, str. Eugen Coca,4)				
1.17.Cazan Reilo Condexa Pro 90 kW – 1 unit. Cazan Sime 75 kW – 1 unit. CSP Orhei (or.Rezina, str. Sciusev, 2a)	1.17.Cazan Reilo Condexa Pro 90 kW – 1 unit. Cazan Sime 75 kW – 1 unit. CSP Orhei (or.Rezina, str. Sciusev, 2a)				

1.27.Cazan Vismann 27 kW – 2 unit. CSP Hîncești (or. Leova,s tr. Unirii,39)	1.27.Cazan Vismann 27 kW – 2 unit. CSP Hîncești (or. Leova,s tr. Unirii,39)				
1.28.Cazan Airfel 40 kW– 1 unit CSP Hîncești (or.Cimișlia, str. Cetatea albă, 27)	1.28.Cazan Airfel 40 kW– 1 unit CSP Hîncești (or.Cimișlia, str. Cetatea albă, 27)				
1.29. Cazan Condexa pro 45 kW– 1 unit. CSP Hîncești (or. Basarabeasca, str. 40 de ani ai victoriei, 2)	1.29. Cazan Condexa pro 45 kW– 1 unit. CSP Hîncești (or. Basarabeasca, str. 40 de ani ai victoriei, 2)				
1.30.Cazan Airfel 15/65K - 2 unit. CSP Comrat, str. Pobeda,26	1.30.Cazan Airfel 15/65K - 2 unit. CSP Comrat, str. Pobeda,26				
1.31.Cazan Ariston 24 kW - 2 unit. CSP Comrat (or. Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/3)	1.31.Cazan Ariston 24 kW - 2 unit. CSP Comrat (or. Ceadîr- Lunga, str. Miciurin, 2/3)				
1.32.Cazan Beretta 24 kW – 1 unit. CSP Comrat (or.Vulcănești,str. Ceapaev,4)	1.32.Cazan Beretta 24 kW – 1 unit. CSP Comrat (or.Vulcănești,str. Ceapaev,4)				

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: _____ Administrator

Ofertantul: _____ Kazinst Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Lunca Bicului nr. 26/1