Verificări repetate sau suplimentare

2024 10 aprelie
unui permanent comision la
SA „Energoservice"

au fost efectuate verificări repetate sau suplimentare ale sudorului
Miloș I.V

La verificare sudate: Țeavă Φ60×4 mm 42×5 mm; 108×6 mm
marca de oțel 20; 12Х1МФ; 20
cu cusături cap la cap, colțuri.
în prevederi nemijlocit, în poziție
folosind consumabile de sudare
УОНИ-13/55, СВ-08Г2С, УОНИ-13/55
Tipul de tratament termic al probelor înainte de testare —

Pe baza testului de cunoștințe sudorul a primit următoarele note:
cunoștințe teoretice „bine"
instruire practica „bine"
(ezcelent, bun, statisfactor)
și admis la lucrul cu echipamentul sub presiune până la 4,0 MPa, regiunea de lucru a CHP, inclusiv la montarea, reparația conductelor de apă caldă până la 25 MPa și lucrul cu elemente ale cazanelor până la 15 MPa inclusiv, la montarea și reparația conductelor de abur și apă din oțel carbon și aliat, conform IPMSP pentru toate tipurile de lucrări de sudură
(metoda și poziția sudării, tipul de lucru și tun metal)
Certificatul a fost eliberat pe baza procesului verbal al comisiei permanente
SA „Energoservice"
Nr 4c-24 din 10 aprelie 2024
Certificatul este valabil pînă la:
10 aprelie 2026 r
Președintele comisiei
Membru al comisiei
Ștampila companiei

„ENERGOSERVICE" S.A.
LABORATORUL METALE ȘI SUDARE

Digitally signed by Paltis Mihail
Date: 2024.07.29 10:40:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ