



Raport de încercări
Nr. 53/1 din 27.05.2026



Laboratorul de Încercări în Construcții

MD-2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, tel.: (+373 79) 54-37-13

Acreditat în MOLDAC:
certificat nr. LÎ – 042
acreditarea inițială 17.06.1996

Solicitant SRL „SIGILIU – LUX”

Pentru încercări sînt prezentate eșantioanele (probele) de elemente pentru zidărie de argilă arsă produse de SRL „Sigiliu-Lux”, r-ul Anenii Noi, sat. Chirca, str. Păcii, 43

În conformitate cu SM EN 771-1+A1:2016

Data primirii eșantioanelor 24.04.2026

Începutul încercărilor 27.04.2026

Data terminării încercărilor 25.05.2026

Scopul încercărilor controlul conformității

Descrierea și identificarea obiectului supus încercării elemente pentru zidărie de argilă arsă cu dimensiuni 240x115x63 mm (cărămidă plină, tip „U”)

Responsabil de prelevarea probelor Djamanov Maxim

Număr de bucăți 25 bucăți

Locul efectuării încercărilor Laboratorul de Încercări în Construcții al SRL „FISTFOG”

Eșantioanele (probele) sînt prezentate pe baza cerere Nr. 04/11 din 24.04.2026

Aparatura, utilaj de încercări și utilaj nestandard presă hidraulică „II-125” (Nr.7230, v.d.=1,25/2,50 kN, U=0,16÷0,29 %), rigla metalică (Nr.14, v.d.=1 mm, U=0,06 mm), șubler „III-I” (Nr. A53047, v.d.=0,02 mm, U=0,01 mm), șubler „III-II” (Nr.Г005492, v.d.=0,05 mm, U=0,03 mm), aparat de cîntărit „M-ER 326” (Nr.20B93663, v.d.=0,1 g, U=1,0 g), camera de îngheț/dezgheț „LIEBHERR” (Nr.8814 cu termometru electronic Nr.3, v.d.=0,1 °C, U=0,1 °C), dulap de uscat „SNOL 3,5” (Nr.03375 cu termometrul digital „TD”, Nr. 2, v.d.=0,1°C, U=0,1°C), exicator.

1. Rezultatele încercărilor se referă la mostrele încercate.
2. Prezentul raport de încercări nu poate fi retipărit parțial sau integral fără acordul laboratorului de încercări.
3. Incertitudinea (U) extinsă este evaluată prin calcularea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalul de încredere P=95%. Incertitudinea relativă este prezentată în unități adimensionale.

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL SRL „FISTFOG”		
	Raport de încercări Nr. <u>83/1</u> din <u>11.06.2026</u>	

Laboratorul de Încercări în Construcții
 MD-2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, tel.: (+373 79) 54-37-13

Acreditat în MOLDAC:
 certificat nr. LÎ – 042
 acreditarea inițială 17.06.1996

Solicitant SRL „SIGILIU – LUX”

Pentru încercări sînt prezentate eșantioanele (probele) de elemente pentru zidărie de argilă arsă produse de SRL „Sigiliu-Lux”, r-ul Anenii Noi, sat. Chirca, str. Păcii, 43

În conformitate cu SM EN 771-1+A1:2016

Data primirii eșantioanelor 09.06.2026

Începutul încercărilor 09.06.2026

Data terminării încercărilor 11.06.2026

Scopul încercărilor controlul conformității

Descrierea și identificarea obiectului supus încercării elemente pentru zidărie de argilă arsă cu dimensiuni 240x115x63 mm (cărămidă plină, tip „U”)

Responsabil de prelevarea probelor Muntean E. manager de calitate în prezența expert OCpr „Inmacomcert” SRL Oprea Elena

Număr de bucăți 12 bucăți

Locul efectuării încercărilor Laboratorul de Încercări în Construcții al SRL „FISTFOG”

Eșantioanele (probele) sînt prezentate pe baza act de prelevare Nr. 0051 din 08.06.2025 și cerere Nr. 06/7 din 09.06.2026

Aparatura, utilaj de încercări și utilaj nestandard presă hidraulică „II-125” (Nr.7230, v.d.=1,25/2,50 kN, U=0,16÷0,29 %), rigla metalică (Nr.14, v.d.=1 mm, U=0,06 mm), șubler „III-I” (Nr. A53047, v.d.=0,02 mm, U=0,01 mm), șubler „III-II” (Nr.Γ005492, v.d.=0,05 mm, U=0,03 mm).

1. Rezultatele încercărilor se referă la mostrele încercate.
2. Prezentul raport de încercări nu poate fi retipărit parțial sau integral fără acordul laboratorului de încercări.
3. Incertitudinea (U) extinsă este evaluată prin calcularea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalul de încredere P=95%. Incertitudinea relativă este prezentată în unități adimensionale.

Condițiile de executare a încercărilor:
 Temperatura aerului 19°C
 Umiditatea relativă 45÷47%

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR
elemente pentru zidărie de argilă arsă cu dimensiuni 240x115x63 mm (cărămidă plină, tip „U”)

Nr.	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Unitate de măsură	Rezultatele încercărilor			Clasa după DN	±U relativă (un. adim.)
				maxim	medie	minim		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dimensiuni și toleranțe: - lungime	SM SR EN 772-16:2016	mm	243,0/+3,0	240,9/+0,9	240,0/0	T2 R2	0,00016
	Dimensiuni și toleranțe: - lățime	SM SR EN 772-16:2016	mm	116,8/+1,8	115,7/+0,7	114,0/-1,0		
	Dimensiuni și toleranțe: - înălțime	SM SR EN 772-16:2016	mm	63,9/+0,9	62,8/-0,2	62,0/-1,0		
2	Rezistență la compresie (perpendicular pe fețele de așezare)	SM SR EN 772-1+A1:2017	MPa	-	26,4	24,9	-	0,03

Șef de laborator

V. Josan

Executanții

V. Josan

ОСпр «INMACOMCERT» SRL	Отчет об оценке № 13 от 11.06.2026	Код ФС-34
		Редакция 01
		Дата 21.11.2024

Заявитель “SIGILIU-LUX” S.R.L.

Изготовитель “SIGILIU-LUX” S.R.L.

1 Заявка № 0051 от 02.06.2026г на проведение ресертификации продукции (система 2+) элементов каменной кладки глиняных: типа U – незащищенная каменная кладка, категория I: - полнотелых, размерами 240 x115x 63 мм, 205x100x50 мм; типа P – защищенная каменная кладка, категория I: с вертикальными пустотами, размером 250 x120 x 88 мм (пустотность 40%); с вертикальными пустотами, размерами 250 x90 x 100 мм, SM EN 771-1+A1:2016

Сертификат соответствия

№ 018-CPR- 0036 изм. 24.03.2025 до 14.06.2026

2. На основании Заявки № 0051 от 02.06.2026г на проведение ресертификации продукции, Соглашения №0049 от 02.06.2026, графика ИК на 2026 г., анализа Информации, представленной Заявителем (ФС-47) и прилагаемых к ней документов Системы заводского производственного контроля (CPF), было принято решение по Заявке № 0051 от 02.06.2026г , в соответствии с которым проведена следующая работа:

- разработан план и проведена оценка производства и системы заводского производственного контроля, Акт № 13 от 08.06.2026;
- разработана программа испытаний от 02.06.2026;
- идентифицирована продукция, Акт идентификации № 0051/1 от 08.06.2026;
- произведен отбор проб элементов каменной кладки глиняных: типа U – незащищенная каменная кладка, категория I полнотелые размерами 240 x115x 63 для проведения выборочных испытаний в ИЛ SRL "FISTFOG"
- составлен Акт отбора проб № 0051 от 08.06.2026
- проведены выборочные испытания в аккредитованной ИЛ SRL "FISTFOG", протокол испытаний № 83/1 от 11.06.2026,
- проанализированы протоколы периодических испытаний сертифицированной продукции проведенных в аккредитованной ИЛ SRL "FISTFOG", №№ 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 от 27.05.2026;

3. Рассмотрев вышеуказанные документы можно отметить следующее:

- на предприятии выпускаются все виды продукции, указанные в Заявке на ресертификацию № 0051 от 02.06.2026г
- на предприятии создана, сертифицирована и поддерживается Система заводского производственного контроля - CPF,
- продукция идентифицирована,
- пробы продукции для выборочных испытаний отобраны в соответствии с SM EN 771-1+A1:2016;
- результаты периодических испытаний сертифицированной продукции, протоколы

№№ 53/1, 53/2, 53/3, 53/4 от 27.05.2026; выборочных испытаний при инспекционном контроле, протокол № 83/1 от 11.06.2026 подтверждают соответствие продукции декларируемым характеристикам;

- производственный контроль проводится в соответствии с Планом контроля производственного процесса;

- несоответствия при проведении оценки не были выявлены;

- в результате оценки производства и производственного контроля подтверждена способность предприятия обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции;

- выполняются все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства характеристик, указанных в приложении ZA стандартом SM EN 771-1+A1:2016;


- оценка заводского производственного контроля соответствует применимым требованиям;

4. Рекомендуется:

- выдать сертификат соответствия на новый срок.

Главный эксперт

11.06.2026



Е.Опря

С отчетом ознакомлен и один экземпляр получил
руководитель предприятия-изготовителя

11.06.2026



М.Усатый

ОСпр "INMACOMCERT" SRL	РЕШЕНИЕ по заявке № 0051 от 02.06.2026г.	Код ФС-03
		Редакция 01
		Дата 21.11.2024

Рассмотрев заявку и выполнив анализ документов, прилагаемых к заявке

"SIGILIU-LUX" S.R.L..

(наименование предприятия-изготовителя)

на проведение ресертификации продукции: элементов каменной кладки глиняных: типа U
– незащищенная каменная кладка, категория I: - полнотелых, размерами 240 x115x 63 мм,
205x100x50 мм; типа P – защищенная каменная кладка, категория I: с вертикальными
пустотами, размером 250 x120 x 88 мм (пустотность 40%),; с вертикальными пустотами,
размерами 250 x90 x 100 мм 6904

наименование и обозначение продукции,

код NC

Сообщаем следующее:

1.Испытания для целей сертификации на соответствие требованиям
SM EN 771-1+A1:2016

(обозначение НД)

можно провести в ИЛ SRL "FISTFOG", mun. Chişinău, str. Petru Rares, 62,
наименование ИЦ,адрес

2. Оценка производства и производственного контроля проводится


ОСпр "INMACOMCERT" SRL по системе № 2+

3. Главным экспертом по заявке назначена Е.Опря

экспертом Е.Проаспэт

4. Работы проводятся на основе соглашения №0049 от 02.06.2026г

5. Оплата за проведение испытаний проводится по прямому договору с ИЦ (ИЛ)



М.П. Зам.Руководителя
Органа по Сертификации Космеева М. Костева

02.06.2026г.

Главный эксперт Е.Опря

эксперт Е.Проаспэт

С решением по заявке согласен

М.П. "Заявитель"

02.06.2026г.



М.Усатый

ОСпр «INMACOMCERT» SRL	АКТ № 13 от 08.06.2026 оценки производства и заводского производственного контроля по системе 2+	Код ФС-08
		Редакция 01
		Дата 21.11.2024

Наименование продукции: <u>- ресертификация элементов каменной кладки</u> <u>глиняных: типа U – незащищенная каменная</u> <u>кладка, категория I: - полнотелых, размерами</u> <u>240 x115x 63 мм, 205x100x50 мм; типа P –</u> <u>защищенная каменная кладка, категория I: с</u> <u>вертикальными пустотами, размером 250 x120 x</u> <u>88 мм (пустотность 40%);с вертикальными</u> <u>пустотами, размерами 250 x90 x 100 мм,</u> <u>SM EN 771-1+A1:2016</u>	Наименование предприятия: <u>“SIGILIU-LUX” S.R.L.</u> <u>Юридический адрес: RM, or. Hîncești,</u> <u>str. Milescu-Spătarul Nicolae, 35</u> <u>Адрес производства: RM, r-n Anenii Noi,</u> <u>s.Chirca, str.Păcii, 43</u> <u>Руководитель предприятия:</u> <u>М.Усатый</u>
---	---

На основании Заявки № 0051 от 02.06.2026, соглашения № 0049 от 02.06.2026, графика инспекционного контроля на 2026 год, распоряжения № 13, утвержденного плана оценки в период 08.03.2026 комиссией в составе главного эксперта Е.Опря, эксперта ОС Е.Проаспэт в присутствии административного менеджера С. Драгуца проведена оценка производства и заводского производственного контроля с целью ресертификации по системе 2+ продукции: элементов каменной кладки глиняных: типа U – незащищенная каменная кладка, категория I: - полнотелых, размерами 240 x115x 63 мм, 205x100x50 мм; типа P – защищенная каменная кладка, категория I: с вертикальными пустотами, размером 250 x120 x 88 мм (пустотность 40%); с вертикальными пустотами, размерами 250 x90 x 100 мм, SM EN 771-1+A1:2016

Сертификат соответствия:

№ 018 - CPR – 0036 изм. 24.03.2025 до 14.06.2026

Адреса рассылки:

1. Предприятие-заявитель

2. ОСпр «INMACOMCERT» SRL

Один экземпляр получил

руководитель предприятия

Дата 08.06.2026

Заключение

В результате оценки производства и производственного контроля, установлено:

1. На предприятии выпускаются элементы каменной кладки глиняные: типа U – незащищенная каменная кладка, категория I: - полнотелые, размерами 240 x115x 63 мм, 205x100x50 мм; типа P – защищенная каменная кладка, категория I: с вертикальными пустотами, размером 250 x120 x 88 мм (пустотность 40%); с вертикальными пустотами, размерами 250 x90 x 100 мм, указанные в заявке на ресертификацию.
2. На предприятии создана, документирована и поддерживается система производственного контроля, которая отражена в технической, нормативной и технологической документации, обеспечивает постоянство основных характеристик качества в соответствии со стандартом SM EN 771-1+A1:2016
3. Производственный контроль проводится согласно Технологического регламента, Плана контроля процесса производства и НД.
4. Технологическая линия оснащена оборудованием, контрольно-измерительными приборами в соответствии с Технологическим регламентом, что позволяет с достаточной точностью проводить производственный контроль для обеспечения качества выпускаемой продукции.
5. Предприятие обеспечено квалифицированным персоналом.
6. Предприятие обеспечено сырьевыми материалами, соответствующими требованиям НД, контроль сырьевых материалов проводится в соответствии с Планом контроля.
7. Условия производства и отгрузки продукции на всех этапах производственного процесса обеспечивают предотвращение от ее повреждения.
8. Предприятием заключен контракт с аккредитованной лабораторией SRL FISTFOG на проведение испытаний продукции в соответствии с Технологическим регламентом, Планом контроля и НД.
9. Сертификат соответствия и маркировка SM применяются в соответствии с действующим законодательством.
10. Рекламации по качеству готовой продукции на предприятие не поступали.
11. Результаты периодических испытаний сертифицированной продукции подтверждают ее соответствие декларированным характеристикам.
12. Рекомендуются выдать Сертификат соответствия заводского производственного до очередного инспекционного контроля

Главный эксперт _____

Е.Опря

эксперт ОС _____

Е.Проаспэт

Адреса рассылки:

1. Предприятие-заявитель
2. ОСпр «INMACOMCERT» SRL

Один экземпляр получил
руководитель предприятия

Дата 08.06.2026



М.Усатый

OCpr "INMACOMCERT" SRL	ACORD de recertificare a produselor pentru construcții certificate № 0049 din 02.06.2026	Cod ΦC-05
		Ediția 01
		Data 21.11.2024

Organismul de Certificare (OC) produse pentru construcții din cadrul ICȘP „Inmacomproiect” SRL denumit în continuare “Executant”, reprezentat legal prin Conducătorului OC dna Oprea Elena, care activează în baza Regulamentului, pe de o parte și SRL „Sigiliu Lux”, reprezentat legal prin administratorul dl Usatîi Mihail denumit în continuare “Solicitant”, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Acord despre următoarele:

1. “Solicitantul” însărcinează, iar “Executantul” își asumă obligația de a efectua activitățile de recertificare a produselor și controlului producției în fabrică: - elemente pentru zidărie din argila arsă tip U, tip P, categoria I, SM EN 771-1+A1:2016, sistem 2+

(denumirea produsului și DN)

“Executantul” începe executarea supravegherii în corespundere cu Planul anual de supraveghere a OC cu anunțarea prealabilă a Solicitantului cu o lună înainte de începutul activității de supraveghere.

2. Pentru efectuarea fiecărei activități de supraveghere a produselor certificate “Solicitantul” transferă “Executantului” conform devizului de cheltuieli suma de 18600,0 lei optsprezece mi șase sute lei

(cu litere)

Calculul definitiv pentru activitatea de supraveghere a produselor certificate se efectuează în baza Actului recepție - predare.

3. “Executantul” se obligă:

3.1 Să presteze activitățile de supraveghere a produselor certificate pe tot termenul de valabilitate a certificatului cu periodicitatea evaluării după 6 luni (schema 3) sau 1 an (sisteme 1+, 2+) cu condiția plății preliminare a fiecărei supravegheri. Termenul efectuării activităților de supraveghere 1 lună/luni după efectuarea plăților preliminare.

3.2 Să nu divulge informația, obținută în timpul desfășurării activităților de supraveghere a produselor certificate.

3.3 Să comunice la timp despre modificări la cerințele, prezentate la certificare și a primi de la “Solicitant” confirmare pentru efectuarea modificărilor.

3.4 La primirea informației de la “Solicitant” despre intenția modificării compoziției, construcției, tehnologiei de fabricare a produselor certificate trebuie să determinat dacă modificările declarate cer o evaluare suplimentară din partea OC.

3.5 Să elibereze “Solicitantului” Raportului de supraveghere periodică a produselor certificate.

3.6 La obținerea rezultatelor pozitive la evaluarea producției în fabrică și a eșantioanelor prelevate încercate într-un laborator de încercări sau (CÎ) recunoscut să eliberez Decizia privind menținerea valabilității certificatului de conformitate.

3.7 Să informeze “Solicitantul” cu privire la furnizarea informației despre produse sau furnizor la terțe părți în cazurile prevăzute de legislație, în toate celelalte cazuri să obțină acordul în scris a “Solicitantul” pentru transmiterea informației.

4. “Solicitantul” se obligă:

4.1 Să achite toate activitățile conform Acordului cu plata a (50%) în avans de la costul lucrărilor după devizul de cheltuieli (Anexa 1) și restul sumei cheltuielilor efective definitive conform Actului recepție-predare a activităților de supraveghere indiferent de rezultat.

4.2 Să nu comunice persoanelor străine și întreprinderilor informația metodică și informația despre relațiile economice dintre părți.

4.3 Să respecte în volum deplin planul efectuării supravegherii.

4.4 Să ofere OC condițiile necesare pentru activitățile de supraveghere, inclusiv controlul documentelor (inclusiv despre calitatea produselor), acces la toate secțiile de producție a produselor și personal cu scopul confirmării conformității;

4.5 Să informeze OC despre modificările care se intenționează să se facă în compeziție, construcție, tehnologia de fabricarea produselor certificate, care pot avea ca urmare modificarea indicilor produsului, confirmați la certificare, să nu fabrice produsele supuse unor modificări până când nu va primi de la OC o comunicare scrisă corespunzătoare.

4.6 Să înregistreze toate reclamațiile, în ceea ce privește corespunderea produselor cu cerințele DN și să ofere acces la înregistrări.

4.7 La timp să se ia măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor în producție și confirmarea documentară a măsurilor luate.

4.8 Să poarte responsabilitate pentru păstrarea eșantioanelor de control a produselor, prelevate pentru încercări la supraveghere.

4.9 Să utilizeze marcajul SM la marcarea produselor certificate până la plasarea lor pe piață potrivit principiilor și normelor stabilite în Legea nr. 235/2011 din 01.12.2011.

După suspendarea, retragerea sau încetarea certificării, clientul încetează utilizarea marcajului de conformitate SM.

5. "Executantul" are dreptul la:

5.1 Condiții necesare pentru efectuarea activităților de supraveghere a produselor, cuprinzând controlul documentelor (inclusiv referitoare la calitatea produselor), acces la toate secțiile de producție a produselor și personal cu scopul evaluării conformității;

5.2 Obținerea la necesitate a informației suplimentare despre produse și producție;

5.3 Efectuarea supravegherii (planificate și neplanificate) a produselor certificate, controlul îndeplinirii acțiunilor corective pentru înlăturarea neconformităților constatate;

5.4 În cazul aplicării incorecte a Certificatului de Conformitate și marcajului de conformitate OC :

- cere de la "Solicitant" acțiuni corective;
- încetarea utilizării incorecte a Certificatului de conformitate și a marcajului SM,
- retrage certificatul în cazul neîndeplinirii acțiunilor corective.

5.4 Menținere, suspendare, anulare, extindere și reducerea valabilității certificatului de conformitate. Retragera dreptului de aplicare a marcajului de conformitate SM în cazul suspendării, anulării valabilității certificatului de conformitate.

5.5 Informarea organelor de supraveghere statale și a consumatorilor despre suspendarea și anularea certificatelor de conformitate;

5.6 Includerea în componența comisiei pentru evaluare la întreprindere a reprezentantului Centrului Național de Acreditate.

6. "Solicitantul" are dreptul la:

6.1 Depunerea Solicitării pentru extindere, reducere și refuz de certificare;

6.2 Garantarea respectării de către "Executor" a confidențialității informației obținute sau create timpul desfășurării activităților de supraveghere;

6.3 Utilizarea marcajului SM la marcarea produselor certificate până la plasarea lor pe piață

6.4 Informație despre modificările cerințelor, prezentate la certificare, inclusiv în documentație, procedura de certificare, tarife;

6.5 Coordonarea componenței comisiei, planului de evaluare, laboratorului de încercări sau dezacordul din motive întemeiate;

6.6 Depunerea reclamațiilor, apelurilor în ordinea stabilă.

7. "Executantul" poartă responsabilitate pentru:

- toată activitatea de certificare a produselor și pentru emiterea documentației oficiale de supraveghere;

- respectarea confidențialității pentru toată informația, obținută sau creată pe parcursul efectuării activității de certificare;

8. "Solicitantul" poartă responsabilitate pentru:

- corespunderea produsului cerințelor documentelor normative, la corespunderea cărora a fost certificată;
- integritatea epruvetelor de control a produselor, prelevate pentru încercări de supraveghere;
- accesul reprezentantului Centrului Național de Acreditare la evaluarea de supraveghere, efectuată de echipa organismului de certificare numită de "Executor" și coordonată cu "Solicitantul".

9. Modificarea prețului contractual.

Prețul contractual pentru activitățile de supraveghere pot fi rectificate în timp cu coeficientul, luând în considerație modificarea salariului minim, costul materialelor și calculele tehnico-economice și alte servicii, incluse în devizul de cheltuieli al OC, pentru perioada corespunzătoare.

10. Alte condiții excepționale _____

11. Termenul de valabilitate al Acordului se stabilește pe durata de valabilitate a certificatului de conformitate pentru produs.


12. Rechizitele bancare și adresele juridice ale părților:

"Executantul"


Adresa: mun. Chișinău, RM
MD-2011, str. Grenoble, 163/7 ap.36,
Cod fiscal 1024600081365
Cod IBAN MD86ML022510000000003621
BC "MOLDINDCONBANK" S.A.
Codul bancii: MOLDMD2X
Cod decontare 225100000000003621
ONEST MICB
TVA -

"Solicitantul"

Adresa: or. Hîncești,
str. Milescu Spătaru, 35
IBAN: MD57AG0000002251412012293
AGRNMD
c/f 1002605000244
TVA 6500768



[Signature] "Executorul"



L.S.



"Solicitantul"

L.Ș.