

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7 și 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2 și 6]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760351628503 din 13/10/2025 |
| Obiectul achiziției: Achiziționare aparate de aer condiționat (pentru centrele republicane de evaluare a examenelor de bacalaureat) |

| Denumirea lotului | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---|-----------------|---------------|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LOT 1: Aparate de aer condiționat (pentru centrele republicane de evaluare a examenelor de bacalaureat) | | | | | | |
| 1.1. Aparate de aer condiționat | Cooper&Hunter modelul VYRON CH-S18FTXA | CHINA | Cooper&Hunter | <p>Tip echipament: aparat de aer condiționat tip <i>split</i> de perete, pentru uz rezidențial sau comercial ușor.</p> <p>Putere de răcire/încălzire nominală: aproximativ 18.000 BTU (±10%).</p> <p>Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m².</p> <p>Tip compresor: cu tehnologie <i>inverter</i> (DC inverter sau echivalentă).</p> <p>Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): cel puțin de la -15°C până la +43°C.</p> <p>Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire, conform etichetei energetice UE sau echivalent.</p> <p>Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu potențial redus de încălzire globală (GWP scăzut).</p> <p>Nivel de zgomot (unitate interioară): maxim 34 dB(A) în regim silențios.</p> <p>Consum de energie (răcire): în limitele de eficiență energetică corespunzătoare clasei A++ (0,15–1,70 kW sau echivalent).</p> <p>Putere nominală la răcire: minim 5,4 kW.</p> | <p>Capacitatea - 5kw:</p> <p>Consumul de energie – (0.26-2.3)kw:</p> <p>Eficiența energetică – (A++)</p> <p>Nivelul de zgomot – 27dB</p> <p>Consumul de aer – 550m3</p> <p>Tipul agentului frigorific – R32</p> <p>Interval temperatură pentru răcire – (-15 / +43)</p> <p>Interval temperatură pentru încălzire – (-15 / +24)</p> | Conform standardelor producătorului |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Putere nominală la încălzire: minim 5,2 kW.</p> <p>Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare.</p> <p>Filtru de aer lavabil: Da.</p> <p>Sistem de purificare a aerului (de tip ionizare sau echivalent): Da.</p> <p>Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi integrat sau opțional.</p> <p>Funcție timer (pornire/opriere): Da.</p> <p>Garanție minimă: 36 luni.</p> <p>Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l.</p> <p><i>Notă: Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru - Livrarea bunurilor la sediul indicat de către autoritatea contractantă Servicii de instalare a aparatelor de aer conditionat inclusiv consumabile necesare pentru instalare (traseu frigorific, console metalice, sisteme de fixare, bandaj izolarea traseului, tub gofrat, cablu electric, fisă euro, corab canal plastic decorativ.) Servicii de găurire cu diamant. Sevicii autoturn.</i></p> | | |
|--|--|--|--|--|--|

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Harabagiu Octavian În calitate de: Director General
Ofertantul: GR Haro Group SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Uzinelor 133