

CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ГОСТ 7473-94

№ 2917



Product certificat SNEC Ocpr - 049 11 A008213-19 valabil pînă la 31.12.2020
 Продукт сертифицирован SNEC Ocpr - 049 11 A008213-19 valabil pînă la 31.12.2020



Denumirea producătorului /Наименование организации изготовителя/ **Fortus SRL**

Adresa tel/fax producătorului /Адрес тел.факс производителя/ - str. Industriala 4, com. Stăucani 022-237994

Întreprinderea consumator/Pотребитель / **Proiect Gabion SRL**

Adresa de recepție a producției /адрес укладки бет. смеси/ mun. Chișinău

Elementul constructiv /конструкция укладки бет. смеси/

Marca și marcarea amestecului de beton /марка и маркировка бет. смеси/ **M 250** **B - 20**

Plasticitatea amestecului de beton la uzină /удобоукладываемость бет. смеси на заводе/ см. **P 4** **15-20**

Plasticitatea amestecului de beton la obiect /удобоукладываемость бет. смеси на объекте/ см.

Data și ora eliberării producției /дата и время отправки/ **20.09.2019**

1) Denumirea și cantitatea adăosului chimic /название и кол-во химдобавки/ **Sal BV-101** **1,10%**

2) Denumirea și cantitatea adăosului chimic /название и кол-во химдобавки/

Marca betonului conform proiectului /требуемая прочность бетона/ Кг/см² **M 250**

Clasul (marca) betonului la comprimare în 28 zile /Класс (марка) бетона по прочности на сжатие в 28 дн./ **B - 20**

Coefficientul de variație a rezistenței betonului /коэффициент вариации прочности бетона/ %

Denum. agregatului măscat, fracție lui /наименование и фракция крупного заполнителя/ мм. **0 max 20**

Alți parametri necesari /другие показатели/ Рекомендуется использовать технологические меры по зимнему бетонированию

Volumul partidei/stocului /объем партии/ м³ **17,5 м³**

Producătorul garantează marca betonului, cu condiția îndeplinirii cerințelor tehnologice de betonare și îngrijire a amestecului de beton în procesul de întărire conform GOST 10180-90, pînă la atingerea vîrstei de 28 zile de la ziua de preparare/Предприятие гарантирует прочность бетона, при условии соблюдения правил укладки и ухода за бетонной смеси в процессе твердения по GOST 10189-90, с достижением требуемой прочности в возрасте 28 суток со дня изготовления/

Data eliberării /дата выдачи/ **20.09.2019**

Sef secție de producere/



/ Laborant/