

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. 21084313 din 7 iul 2023						
Obiectul achiziției: Achiziționarea Pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina IIT-80/100-13/130-1M nr.1.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziționarea Pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina IIT-80/100-13/130-1M nr.1.	Pompa WKT 100/3	India	KSB	<p><i>Specificația tehnică a pompei:</i> -Tipul pompei necesare: Vertical -Tipul pompelor existente: ERPN 80-315I*; -Debitul nominal, G: 80÷100 m3/h; -Înălțimea de pompare, H: 145÷165 m (coloană H2O); -Presiunea la aspirație (NPSHr), h: 2 m (coloană H2O);</p> <p><i>Parametrii tehnici ale motoarelor electrice</i> -Tipul motorului: conform caracteristicilor pompei oferite; -Puterea nominală a motorului existent**:≤ 75 kW; -Alimentarea electrică: 380 V, 50 Hz; -Viteza de rotație: conform caracteristicilor pompei oferite -Grad de protecție: IP 55; -Temperatura mediului ambiant: + 5...+ 40 °C; -Pompele oferite trebuie să fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova; -Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.</p>	<p><i>Specificația tehnică a pompei:</i> -Tipul pompei necesare: Vertical -Debitul nominal, G: 100 m3/h; -Înălțimea de pompare, H: 165 m (coloană H2O); -NPSHr a pompei, h: 2,89 m (coloană H2O);</p> <p><i>Parametrii tehnici ale motoarelor electrice</i> -Tipul motorului: MEBK 280S-02-190; -Puterea nominală: 75kW; -Alimentarea electrică: 400 V, 50 Hz; -Viteza de rotație: 2975 rpm; -Grad de protecție: IP 55; -Temperatura mediului ambiant: + 5...+ 40 °C; -Pompele oferite sunt compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova; -Pompele și motoarele electrice sunt livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.</p>	

Semnat: _____
Ofertantul: **Techno Test S.R.L.**

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chișinău, Eminescu, 66**

În calitate de: **director**