

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ACM nr. ocds-b3wdp1-MD-1763986378060/21513188 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziție cu costuri mici « Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiară pentru anul – 2026 »

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiară:	1.1. Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiară pentru: Semnal – 20П/ *C2000 - KC • C2000 – СП1 • C2000 – БИ Unitate de afișare • C2000 – ПУ • ИП 212 – 3 СМ • C2000 – СП1 • Сигнал – 20П • C2000 – М • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum	CANADA	DSC	1.1.Sistem de semnalizare incendiu,sistem de evacuare a fumului bl.nr.4 și Reanimare • Semnal – 20П – 1buc / *C2000 - KC- 1buc • C2000 – СП1 – 3 buc • C2000 – БИ Unitate de afișare – 1 buc • C2000 – ПУ – 4 buc • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc • C2000 – СП1 – 9 buc • Сигнал – 20П – 1buc • C2000 – М – 1 buc • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc • ИПП 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc	1.1.Sistem de semnalizare incendiu,sistem de evacuare a fumului bl.nr.4 și Reanimare • Semnal – 20П – 1buc / *C2000 - KC- 1buc • C2000 – СП1 – 3 buc • C2000 – БИ Unitate de afișare – 1 buc • C2000 – ПУ – 4 buc • ИП 212 – 3 СМ – 32 buc • C2000 – СП1 – 9 buc • Сигнал – 20П – 1buc • C2000 – М – 1 buc • ИП 212 – 3 СМ – Detector de fum – 50 buc	EN-54

	• ИИП 513 – 3М – Detector manual de incendiu • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă • Acumulator 12В/7,0h • Panou de control PC 5108 • Tastieră PK 55011E1H • Expansor PC 5204 • Panou de control PC 1864 • СПД 3.10 – Detector de fum • ИИП 513 – 3М – Detector manual de incendiu • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – • Acumulator 12В/7,0h • Ventilator • Clapete automate			• РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc • Acumulator 12В/7,0h – 3 buc • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Expansor PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680 buc • ИИП 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12В/7,0h – 14 buc. • Ventilator 1 buc. • Clapete automate 9 buc.	• ИИП 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 10 buc • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 3 buc • Acumulator 12В/7,0h – 3 buc • Panou de control PC 5108 – 10 buc. • Tastieră PK 55011E1H – 2buc. • Expansor PC 5204 – 9 buc. • Panou de control PC 1864 – 2 buc. • СПД 3.10 – Detector de fum – 680 buc • ИИП 513 – 3М – Detector manual de incendiu – 24 buc. • ИП 103 – 5.4 А1 – Detector antiincendiu – 150 buc. • РИП – 12 (исп. 0,1) – Sursă de alimentare de rezervă – 14 buc. • Acumulator 12В/7,0h – 14 buc. • Ventilator 1 buc. • Clapete automate 9 buc.	
--	---	--	--	--	---	--

	1.2. Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiară pentru: Pupitru de recepție și control C2000M • Bloc de recepție și control C2000M БКИ • Bloc releu C2000СП1 исп • Panou de recepție și control (signal-10) • Sursă de alimentare cu rezervare РИП 5А,12V • Senzor fum (+10%) СПД3.10 • Senzor manual SPR3LM • Avertizator (+10%) HC103 • Acumulator CB 12B-17A	RUSIA	BOLID	1.2. Sistem semnalizare incendiu Blocul Operator • Pupitru de recepție și control C2000M: 1 buc • Bloc de recepție și control C2000M БКИ: 2 buc • Bloc releu C2000СП1 исп: 1 buc • Panou de recepție și control (signal-10): 7 buc • Sursă de alimentare cu rezervare РИП 5А,12V: 7 buc • Senzor fum (+10%) СПД3.10: 355 buc • Senzor manual SPR3LM: 29 buc • Avertizator (+10%) HC103: 12 buc • Acumulator CB 12B-17A: 7 buc	1.2. Sistem semnalizare incendiu Blocul Operator • Pupitru de recepție și control C2000M: 1 buc • Bloc de recepție și control C2000M БКИ: 2 buc • Bloc releu C2000СП1 исп: 1 buc • Panou de recepție și control (signal-10): 7 buc • Sursă de alimentare cu rezervare РИП 5А,12V: 7 buc • Senzor fum (+10%) СПД3.10: 355 buc • Senzor manual SPR3LM: 29 buc • Avertizator (+10%) HC103: 12 buc • Acumulator CB 12B-17A: 7 buc	EN-54
	1.3. Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiară pentru: • Dispozitiv de recepție și control • Dispozitiv intermediar pentru 8/z • Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc • Sonerie	ITALIA	INIM ELECTRONICS	1.3. Sistem de semnalizare incendiu secția Ch. OMF • Dispozitiv de recepție și control: 1 buc • Dispozitiv intermediar pentru 8/z: 1 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc • Sonerie: 3 buc	1.3. Sistem de semnalizare incendiu secția Ch. OMF • Dispozitiv de recepție și control: 1 buc • Dispozitiv intermediar pentru 8/z: 1 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 2 buc • Sonerie: 3 buc	EN-54

	• Releu, cheie • Avertizoare automate termice • Transmitator radio tip LARS • Sonerie tip Ivy-R • Modul de extensie memorie Smart Linel • Detectoare de fum de 40mA • Indicator paralel IL0010 • Declanșator de incendiu manual • Transmitator GSM GPRS			• Releu, cheie: 10 buc • Avertizoare automate termice: 3 buc • Transmitator radio tip LARS: 1 buc • Sonerie tip Ivy-R: 1 buc • Modul de extensie memorie Smart Linel: 1 buc • Detectoare de fum de 40mA: 88 buc • Indicator paralel IL0010: 10 buc • Declanșator de incendiu manual: 3 buc • Transmitator GSM GPRS: 1 buc	• Releu, cheie: 10 buc • Avertizoare automate termice: 3 buc • Transmitator radio tip LARS: 1 buc • Sonerie tip Ivy-R: 1 buc • Modul de extensie memorie Smart Linel: 1 buc • Detectoare de fum de 40mA: 88 buc • Indicator paralel IL0010: 10 buc • Declanșator de incendiu manual: 3 buc • Transmitator GSM GPRS: 1 buc	
	1.4. Servicii de mentenanta a sistemelor antiincendiere pentru: • Panou de comandă Smart Line 036/4 • Plata de memorie Smart LOG/EXP • Plata Releu REL 1 INT • Modul de comandă a stingerii de incendiu • SmartLetLoose/ONE • Panou repiter SmartLetUsee/LCD • Senzor de fum ID100+Base	ITALIA	INIM ELECTRONICS	1.4. Mentenanță, sistem de semnalizare incendiu server UPU • Panou de comandă Smart Line 036/4: 1 buc • Plata de memorie Smart LOG/EXP: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Modul de comandă a stingerii de incendiu • SmartLetLoose/ONE: 1 buc • Panou repiter SmartLetUsee/LCD: 1 buc	1.4. Mentenanță, sistem de semnalizare incendiu server UPU • Panou de comandă Smart Line 036/4: 1 buc • Plata de memorie Smart LOG/EXP: 1 buc • Plata Releu REL 1 INT: 2 buc • Modul de comandă a stingerii de incendiu • SmartLetLoose/ONE: 1 buc • Panou repiter SmartLetUsee/LCD: 1 buc	EN-54

	• Panou „Gaz nu intra” ISS022 • Panou „Gaz pleacă” ISS022 • Modul de declanșare manual IC0020Y • Modul de declanșare manual IC0020B • PUR 3/24 • Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20 • Acumulator 12V 7Ahm • Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR) • Modul de închidere a ușilor OTS 210			• Senzor de fum ID100+Base: 4 buc • Panou „Gaz nu intra” ISS022: 1 buc • Panou „Gaz pleacă” ISS022: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020Y: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020B: 1 buc • PUR 3/24: 1 buc • Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20: 2 buc • Acumulator 12V 7Ahm: 4 buc • Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR): 2 buc • Modul de închidere a ușilor OTS 210: 1 buc	• Senzor de fum ID100+Base: 4 buc • Panou „Gaz nu intra” ISS022: 1 buc • Panou „Gaz pleacă” ISS022: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020Y: 1 buc • Modul de declanșare manual IC0020B: 1 buc • PUR 3/24: 1 buc • Modul de stingere a incendiilor IMPULS - 20: 2 buc • Acumulator 12V 7Ahm: 4 buc • Senzor de deschidere a ușii AUMS-12S (WH/BR): 2 buc • Modul de închidere a ușilor OTS 210: 1 buc	
	1.5. Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar pentru: • Panou de comandă Schrack Seconet B9 • Modul de extensie Schrack Seconet Earthing set for external operating: • Plată Releu REL 1 INT • Plată conexiunea internet B6-NET2-485	AUSTRIA	Schrack Seconet	1.5. Sistem semnalizare incendiu subsol UPU • Panou de comandă Schrack Seconet B9 : 1 buc • Modul de extensie Schrack Seconet Earthing set for external operating: 1 buc • Plată Releu REL 1 INT: 2 buc • Plată conexiunea internet B6-NET2-485 Network module 2XRS485: 1 buc	1.5. Sistem semnalizare incendiu subsol UPU • Panou de comandă Schrack Seconet B9 : 1 buc • Modul de extensie Schrack Seconet Earthing set for external operating: 1 buc • Plată Releu REL 1 INT: 2 buc	EN-54

	Network module 2XRS485 • Bloc de alimentare cu rezervă Schrack Seconet Battery 12V/17Ah • Schrack Seconet Front plate Integral EvoxX M/C • Schrack Seconet Modul adresabil BX-AIM 1In: • Senzor de fum Schrack Seconet Detector multicriterial • Declanșator manual antiincendiar adresabil • Sirena • Sirena Exterioară :			• Bloc de alimentare cu rezervă Schrack Seconet Battery 12V/17Ah: 2 buc • Schrack Seconet Front plate Integral EvoxX M/C: 1 buc • Schrack Seconet Modul adresabil BX-AIM 1In: 1 buc • Senzor de fum Schrack Seconet Detector multicriterial : 122 buc • Declanșator manual antiincendiar adresabil: 6 buc • Sirena: 5 buc • Sirena Exterioară : 1 buc	• Plata conexiunea internet B6-NET2-485 Network module 2XRS485: 1 buc • Bloc de alimentare cu rezervă Schrack Seconet Battery 12V/17Ah: 2 buc • Schrack Seconet Front plate Integral EvoxX M/C: 1 buc • Schrack Seconet Modul adresabil BX-AIM 1In: 1 buc • Senzor de fum Schrack Seconet Detector multicriterial : 122 buc • Declanșator manual antiincendiar adresabil: 6 buc • Sirena: 5 buc • Sirena Exterioară : 1 buc	
	1.6. Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar pentru: • C 2000 M • Semnal 20Π • C 2000 CΠ • C 2000 БИ Unitate de afișare • ATS 100 • C 2000 ИТ • ИПК8-detector fum	RUSIA	BOLID	1.6.Sistem semnalizare incendiu UPU • C 2000 M - 1 buc • Semnal 20Π - 1 buc • C 2000 CΠ - 2 buc • C 2000 БИ Unitate de afișare - 2 buc • ATS 100 - 1 buc • C 2000 ИТ- 1 buc • ИПК8-detector fum - 142 buc	1.6. Sistem semnalizare incendiu UPU • C 2000 M - 1 buc • Semnal 20Π - 1 buc • C 2000 CΠ - 2 buc • C 2000 БИ Unitate de afișare - 2 buc • ATS 100 - 1 buc • C 2000 ИТ- 1 buc • ИПК8-detector fum - 142 buc	EN-54

	• ИИП detector manual de incendiu • Sirena SA 913F • Sirena МАIAK-12КП • РИП12			• ИИП detector manual de incendiu - 11 buc • Sirena SA 913F - 14 buc • Sirena МАIAK-12КП - 12 buc • РИП12 - 1 buc	• ИИП detector manual de incendiu - 11 buc • Sirena SA 913F - 14 buc • Sirena МАIAK-12КП - 12 buc • РИП12 - 1 buc	
	1.7.. Servicii de mentenanta a sistemelor antiincendiar pentru: • Dispozitiv "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv logic cu 4 zone) • Dispozitiv intermediar pentru 10/z • Acumulator 12V, 7A/h • Transmisor radio/GPRS/LAN • Detector optic de fum Conventional D9000 SR • Dispozitiv optico-sonor de alarma S9000 • Buton manual de semnalizare incendiu Conventional, culoare rosie D9000 MCP • Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in	BULGARIA	DMTech	1.7.Sistem semnalizare incendiu, detectare fum panouri electrice IMU • Dispozitiv "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv logic cu 4 zone) 9 buc. • Dispozitiv intermediar pentru 10/z: 9 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 18 buc • Transmisor radio/GPRS/LAN 9 buc • Detector optic de fum Conventional D9000 SR 26 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarma S9000: 26 buc • Buton manual de semnalizare incendiu Conventional, culoare rosie D9000 MCP 10 buc. • Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact	1.7. Sistem semnalizare incendiu, detectare fum panouri electrice IMU • Dispozitiv "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv logic cu 4 zone) 9 buc. • Dispozitiv intermediar pentru 10/z: 9 buc • Acumulator 12V, 7A/h: 18 buc • Transmisor radio/GPRS/LAN 9 buc • Detector optic de fum Conventional D9000 SR 26 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarma S9000: 26 buc • Buton manual de semnalizare incendiu Conventional, culoare rosie D9000 MCP 10 buc. • Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact	EN-54

	executare normala IC0020 • Stingător OP-6 automat			magnetic in executare normala IC0020 10 buc • Stingător OP-6 automat 11 buc.	magnetic in executare normala IC0020 10 buc • Stingător OP-6 automat 11 buc.	
	1.8.. Servicii de mentenanta a sistemelor antiincendiare pentru: • Centrală de semn.incendiu 4 zone Smart Line 036-4 • Panou repetor LCD pentru centrală SmartLetYsee/LCD-Lite • Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z • Baterii 12v,7A/H - 4 buc • Modul cu releu REL1INT • Detector optic de fum ID 100 • Declanșator manual de semnalizare incendiu IC010 • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,exterior Ivy-R • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,interior ISOO20RE	ITALIA	INIM ELECTRONICS	1.8.Sistem semnalizare incendiu Monument de istorie • Centrală de semn.incendiu 4 zone Smart Line 036-4 - 1 buc • Panou repetor LCD pentru centrală SmartLetYsee/LCD-Lite - 1 buc • Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z 4 buc • Baterii 12v,7A/H - 4 buc • Modul cu releu REL1INT - 4 buc • Detector optic de fum ID 100- 101 buc • Declanșator manual de semnalizare incendiu IC010 6 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,exterior Ivy-R 1 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,interior ISOO20RE - 5 buc	1.8. Sistem semnalizare incendiu Monument de istorie • Centrală de semn.incendiu 4 zone Smart Line 036-4 - 1 buc • Panou repetor LCD pentru centrală SmartLetYsee/LCD-Lite - 1 buc • Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z 4 buc • Baterii 12v,7A/H - 4 buc • Modul cu releu REL1INT - 4 buc • Detector optic de fum ID 100- 101 buc • Declanșator manual de semnalizare incendiu IC010 6 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,exterior Ivy-R 1 buc • Dispozitiv optico-sonor de alarmă,interior ISOO20RE - 5 buc	EN-54

	1.9. Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiar pentru: •Schrack Seconet Modul adresabil BX-O2I4-HP 4 In /2. •Motor cu brat pentru acționare usi 24Vdc: 2 buc •ETI Bloc distribuție EDB-415 •ETI Întrerupător automat ETIMAT 10 1p C 10: 1 buc •PS-480-24 Bloc de alimentare 24Vdc 20A •ETI Întrerupător automat ETIMAT 6 1p B 2 •Clapeta N.Î. desfumare cu servomotor Belimo 230V •Actuator, 3 poziții ECS3S-N30-20 contact 2NO •Buton acționare NSE-PB2/RG-IO •Actuator, 3 poziții ECS2S-N90-10 contact 1NO •Clapeta N.D. antifoc cu servomotor Belimo 230V	AUSTRIA	Schrack Seconet	1.9.Sistem evacuarea fumului în caz de incendiu subsol UPU •Schrack Seconet Modul adresabil BX-O2I4-HP 4 In /2.22buc •Motor cu brat pentru acționare usi 24Vdc: 2 buc •ETI Bloc distribuție EDB-415: 2 buc •ETI Întrerupător automat ETIMAT 10 1p C 10: 1 buc •PS-480-24 Bloc de alimentare 24Vdc 20A 1 buc •ETI Întrerupător automat ETIMAT 6 1p B 2: 5 buc •Clapeta N.Î. desfumare cu servomotor Belimo 230V: 16 buc • Actuator, 3 poziții ECS3S-N30-20 contact 2NO : 23 buc •Buton acționare NSE-PB2/RG-IO: 7 buc •Actuator, 3 poziții ECS2S-N90-10 contact 1NO: 14 buc •Clapeta N.D. antifoc cu servomotor Belimo 230V: 14 buc •Ventilator 3 buc	1.9. Sistem evacuarea fumului în caz de incendiu subsol UPU •Schrack Seconet Modul adresabil BX-O2I4-HP 4 In /2.22buc •Motor cu brat pentru acționare usi 24Vdc: 2 buc •ETI Bloc distribuție EDB-415: 2 buc •ETI Întrerupător automat ETIMAT 10 1p C 10: 1 buc •PS-480-24 Bloc de alimentare 24Vdc 20A 1 buc •ETI Întrerupător automat ETIMAT 6 1p B 2: 5 buc •Clapeta N.Î. desfumare cu servomotor Belimo 230V: 16 buc •Actuator, 3 poziții ECS3S-N30-20 contact 2NO : 23 buc •Buton acționare NSE-PB2/RG-IO: 7 buc •Actuator, 3 poziții ECS2S-N90-10 contact 1NO: 14 buc •Clapeta N.D. antifoc cu servomotor Belimo 230V: 14 buc	EN-54
--	--	----------------	------------------------	---	--	--------------

	•Ventilator				•Ventilator 3 buc	
--	-------------	--	--	--	-------------------	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **MANCUȘ Liviu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **"ISS SISTEM" SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Titu Maiorescu, 13**