






OSM серий 300/310 и RC10 Шкаф Управления. Краткое Руководство по Установке

1. Установка на Опору	
<ul style="list-style-type: none"> Прикрепите монтажную скобу на коммутационный модуль OSM. 	 <p>Прицепить стропы используя точки подъема</p>
<ul style="list-style-type: none"> Установите ОПН (рекомендовано перед монтажом OSM на опору). 	
<ul style="list-style-type: none"> Просверлите отверстия в опоре (на расстоянии 280мм, диаметром 24мм). Для установки на бетонную опору используйте болт в верхнем отверстии и стальную ленту, пропущенную через соответствующие отверстия в скобе. 	 <p>Изоляция Силовых Вводов</p>
<ul style="list-style-type: none"> Поднимите коммутационный модуль OSM и прикрутите к опоре. 	
<ul style="list-style-type: none"> Повторите действия для ТЧН. Обеспечьте герметичность всех соединений используя сальники 	
2. Соединительные Провода и Защита от Птиц	
<ul style="list-style-type: none"> Присоедините соединительные провода к ВЛ. 	
<ul style="list-style-type: none"> Присоедините соединительные провода к соответствующему высоковольтному вводу, используя входящие в поставляемый комплект зажимы/разъемы (затяните болты до 30 Нм). 	
<ul style="list-style-type: none"> Присоедините каждый ОПН к соответствующему высоковольтному вводу. 	
<ul style="list-style-type: none"> Установите защитный колпак на каждый высоковольтный ввод (рекомендовано). Защитный колпак должен быть закреплен под первым ребром (кольцом/юбкой) изоляции силовых вводов. 	
3. RC10 Установка	
<ul style="list-style-type: none"> Поднимите и закрепите RC10 на опоре (используйте стальную ленту для бетонных опор или саморез по дереву для деревянных опор). 	
4. Заземление	
<ul style="list-style-type: none"> Пропустите цельный 35мм² медный провод напрямую от точки заземления коммутационного модуля OSM к заземлению у основания опоры. 	
<ul style="list-style-type: none"> Используйте короткий 35мм² медный провод для ТЧН и RC10 точек заземления. Для соединения с основным заземляющим проводом используйте ответвитель или обжимное кольцо. 	
5. Соединительный кабель	
<ul style="list-style-type: none"> Вставьте и зафиксируйте Соединительный Кабель в коммутационный модуль OSM. 	
<ul style="list-style-type: none"> Проложите Соединительный Кабель вдоль опоры и подключите его к шкафу управления RC10. Аккуратно выровняйте разъем и подключите к SIM. После этого зафиксируйте разъем прижимной гайкой. 	
<ul style="list-style-type: none"> Закрепите кабель управления с помощью барашковой гайки. Смотайте оставшуюся часть кабеля и безопасно закрепите на опоре. Убедитесь в отсутствии натяжения в кабеле и в местах соединения. 	
6. Низковольтное Вспомогательное Питание	
<ul style="list-style-type: none"> Присоедините АС питание (от закрепленного на опоре ТЧН или другого источника) к автоматическому вводному выключателю RC10. 	
<ul style="list-style-type: none"> Используйте дополнительный автомат для провода низковольтного питания шкафа управления. Рекомендовано для отключения питания на случай проведения ремонтных работ или сервисного обслуживания шкафа управления. 	
7. Проверка Установки	
<ul style="list-style-type: none"> Проверка уровня напряжения ТЧН <input type="checkbox"/> Автоматический Выключатель RC10 Включен <input type="checkbox"/> Показания Тока и Напряжения на панели управления в пределах нормы <input type="checkbox"/> Тестирование Отключения/Включения успешно <input type="checkbox"/> Все отверстия герметичны с использованием сальников <input type="checkbox"/> Проведение проверки Защиты, SCADA и др. испытаний по необходимости <input type="checkbox"/> 	<p>ОК</p>

- **РАССТОЯНИЕ** ОТ ВСЕХ ПРОВОДОВ ДО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ **МИНИМУМ 150мм**
- **ДЛИННА** ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ОСНОВНОГО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ ДО ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ **< 1.5м**
- **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** СОЕДИНЯЮЩИЕ НАКОНЕЧНИКИ **ОБЖИМНОГО ТИПА** ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
- **МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС** ИЗГИБА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ **300мм**
- **ЗАКРЕПИТЕ** ВСЕ ПРОВОДА ВДОЛЬ ОПОРЫ
- **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** ПЛАЩЕЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ К ВЛ
- **ВСЕГДА** ИПОЛЬЗУЙТЕ **САЛЬНИКИ** ДЛЯ ВСЕХ ВВОДОВ ПРОВОДОВ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ НАТЯЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- **СТАЛЬНАЯ ОПОРА** НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ОТДЕЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ПРОВОДНИК
- СМ. ЧАСТЬ 9.4 **УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ** В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OSM ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ



ТСН (между фазами)

Сторона Источника Питания

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Расстояние от всех кабелей до проводника заземления минимум 150мм.
- Используйте медный провод сечением не менее 35мм² для проводников заземления.
- Используйте Наконечники Обжимного типа для соединения с Заземлением.
- Используйте Зажимы с параллельными пазами или Ответвители для соединения Заземления шкафа управления РС10 и ТСН с неразрывным Проводником Заземления OSM.

Вид Классического Расположения OSM38-300 На Опоре



ДИСТРИБЬЮТОР в РФ и Казахстане
 Группа компаний "Энерготехмонтаж"
 105187, г. Москва, ул. Вольная, д.39
 Тел.: +7 (499) 4000780
 Эл. почта: info@gk-etm.ru
 Сайт: www.gk-etm.ru