

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1621601463351	Data: „_27_” ____05____ 2021__	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Servicii de curatare si verificare a aparatelor de aer conditionat	Lot: _____	Pagina: _1_ din _2_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
50800000-3	Servicii de curatare si verificare a aparatelor de aer conditionat	Bucată	80		- Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific - Măsurarea, prin metoda 2 presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și	- Examinarea externă a obiectului - Curățirea filtrului vaporizatorului - Curățirea vaporizatorului de calcar - Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului - Curățirea sistemului de drenaj - Verificarea stării căilor de parcurgere a agentului frigorific - Măsurarea, prin metoda 2 presiune cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însușirii de a fi ermetic - Verificarea parametrilor de control - Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare - Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și	

					murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	murdărie - Verificarea funcționării sistemelor automate, sistemelor de gestionare electronice și a schemelor electrice - Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor - Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură - Verificarea izolării conductoarelor - Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie - Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie - Verificarea stării contactelor, gradului de strângere a clemelor de contact ale instalațiilor electrice - Verificarea și programarea telecomenzii - Consultarea reprezentanților beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele:_____ Mitul Alexandr_____

În calitate de: _____ Director_____

Ofertantul: _____ ”Smart Climat” SRL_____

Adresa: _____ str. Iazului, 15, of.138_____