

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 34

Газ углеводородный сжиженный топливный, марка ПА (пропан автомобильный)
ГОСТ Р 52087-2018

*Протокол испытаний № 3907 ПА от 14.10.2019 Испытательным центром Федерального Бюджетного Учреждения
"Государственный Региональный Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области" (ФБУ "Волгоградский ЦСМ")
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АЖ08.В.00694/19
дата регистрации декларации о соответствии: 21.10.2019*

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод"
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2711 12 970 0
Дата изготовления: 18.01.2021
Место отбора: 57712879
Дата проведения анализа: 18.01.2021
Дата выдачи паспорта: 18.01.2021
Номер партии: 34

Наименование показателя	Норма по ТР ЕАЭС 036/2016	Норма по ГОСТ Р 52087-2018	Фактический результат	Метод испытания
1. Массовая доля компонентов, %:				
- сумма метана, этана и этилена		не нормируется, определение обязательно	4,02	ГОСТ 10679-2019
- пропана		85±10	82,46	
- сумма бутанов и бутиленов		не нормируется, определение обязательно	13,36	
- массовая доля суммы непредельных углеводородов, %	не более 6,0	не более 6,0	отсутствие	п 8,2 ГОСТ Р 52087-2018 ГОСТ 28656-2019
2. Объемная доля жидкого остатка при температуре плюс 20°C, %	не более 1,6	не более 0,7	отсутствие	
3. Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре:				
- при плюс 45°C	не более 1,6	не более 1,6	1,60	ГОСТ 22985-2017
- при минус 20°C	-	-	0,00079	
- при минус 30°C	-	не менее 0,07	0,00011	
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, в т. ч. сероводорода, %, не более	не более 0,01 не более 0,003	не более 0,01 не более 0,003	отсутствие	п 8,2 ГОСТ Р 52087-2018 ГОСТ EN 589-2014 (приложение В)
5. Содержание свободной воды и щелочи	отсутствие	отсутствие	отсутствие	
6. Октановое число	не менее 89	не менее 89	95,6	п 8,3 ГОСТ Р 52087-2018
7. Интенсивность запаха, баллы	-	3 ¹	3	
8. Запах	неприятный и характерный при концентрации в воздухе 20% от нижнего предела воспламеняемости	неприятный и характерный при концентрации в воздухе 20% от нижнего предела воспламеняемости	соответствует	ГОСТ EN 589 (приложение А)
9. Коррозионное воздействие на медную пластину	1-3 степень коррозии		2	ГОСТ ISO 6251-2013
10. Плотность при t 15°C, т/м³			0,508	
11. Масса брутто, т			37,520	
12. Масса нетто, т			73858,268	
13. Количество продукта при t 15°C, л				

М.П.

Начальник лаборатории

Рассказова В.Н.

