

« FABRICAT ÎN MOLDOVA »
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335



Certificat de conformitate Certificat de atestare
№OCpr-018 11 A1012-15 Nr. LI -098 (nr,03 338)
Data emiterii 22.04.2015 Data emiterii 16.10.2015 r.
Valabil pina la 22.04.2018 Valabil pina la 11.11.2018 r.

OCpr-018

PASAPORT DE CALITATE №18

« 1 » 07 2020 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr. 20-40 mm

Partida №

Mașina JAEGG3

Factura fiscala № AA19338067

Cantitate, Tn 26,55

Consumator ,Adresa Speedgual com SRL

Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac ,kgr/m³ 1160

Continutul de granule plate si in forma de ac, % 2

Continutul de granule de roci moi, % 1,1

Continutul de particule prafoase si argiloase, % 1,2

Continutul argilei in bulgari, % 0

Rezistenta la inghet-desghet, F 25 (CÎ «Inmacomproiect»)

Rezistenta la compresiune, M300-400

Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC)

Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării

(CÎ « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozitatii	40	30	20
Sita, mm			
Remășița totală pe site, %	5,3	59	99

Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93
Sef de Laborator

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil până la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nișip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NMMD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006216



Conducătorul OC



Pușca I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



« FABRICAT ÎN MOLDOVA »
Republica Moldova, r-nul Straseni, s.Gornoe,
S.A. «Cariera Micauti»

Tel. 0237-64-335



Certificat de conformitate Certificat de atestare
№OCpr-018 11 A1012-15 Nr. LI -098 (nr,03 338)
Data emiterii 22.04.2015 Data emiterii 16.10.2015 r.
Valabil pina la 22.04.2018 Valabil pina la 11.11.2018 r.

OCpr-018

PASAPORT DE CALITATE №18
« 1 » 07 2020 r.

PIATRĂ SPARTĂ de calcar fr. 20-40 mm

Partida № _____

Mașina JAEGG3

Factura fiscala № AA19338067

Cantitate, Tn 26,55

Consumator ,Adresa Speedqual com SRL

Rezultatele Incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac ,kgr/m³ 1160

Continutul de granule plate si in forma de ac, % 2

Continutul de granule de roci moi, % 1,1

Continutul de particule prafoase si argiloase, % 1,2

Continutul argilei in bulgari, % 0

Rezistenta la inghet-desghet, F 25 (CÎ «Inmacomproiect»)

Rezistenta la compresiune, M300-400

Radiologie, BG/kg 18 (LI CMAC)

Stabilitatea structurii pietrișului împotriva dezagregării
(CÎ « Inmacomproiect »)

Determinarea granulozitatii	40	30	20
Sita, mm			
Remășița totală pe site, %	5,3	59	99

Piatra sparta corespunde cerintelor GOST 8267-93
Sef de Laborator

[Handwritten signature and stamp]