

DECLARATIE DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr.

1. Cod unic de identificare al produsului – tip: **50-59/2-3 – CONDUCTE SI FITINGURI PREIZOLATE TERMIC CU SPUMA POLIURETANICA**

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii – daca este cazul: **HIDROTERM CP**

NP ____ / ____ Aviz de expeditie/Factura nr. _____, Beneficiar: _____.

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila: Conductele si fittingurile preizolate realizate de firma SC HIDROTERM SA din Roman, se utilizeaza in retele de termoficare si in instalatii de apa potabila, rece si calda si instalatii de incalzire.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: **SC HIDROTERM SA**, str. Colectorului, nr. 1, Roman, <tel:0233742490>, fax: 0233742117, email: hidroterm.office@gmail.com.

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul.

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 017-05/3772-2022. CONDUCTE SI FITINGURI PREIZOLATE PENTRU RELETE DE TERMOFICARE, INCALZIRE SI APA CALDA DE CONSUM.

7. Performanta produselor:

VERIFICAREA	METODA	INSTITUT	CERINTE	REZULTAT
dimensiunilor	SR EN 253:2020	Lab. INSISIT –UTC Bucuresti	Conf. EN	in tolerantele admise corespund
densitatii izolatiei	SR EN 253:2020	Lab. INSISIT –UTC Bucuresti	> 60	corespunde
rezistentei la compresiune a ansamblului	SR EN 253:2020	Lab. INSISIT –UTC Bucuresti	> 0,3 MPa	corespunde
absorbției de apa a izolatiei	SR EN 253:2020	Lab. INSISIT –UTC Bucuresti	< 10 %	corespunde
deviatiei axiale a ansamblului	SR EN 253:2020	Lab. INSISIT –UTC Bucuresti	< 3 mm	corespunde
conductivitatii termice a izolatiei	SR EN 253:2020	Lab. INSISIT –UTC Bucuresti	< 0,027 W/mK	corespunde

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

Laborator INSISIT –UTC Bucuresti, laborator acreditat RENAR.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

SC HIDROTERM SA Roman

Director General,

Ing. Emil Vernica