

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1734959155716 din 23.12.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea gazelor medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Oxygen medical lichid (O₂ - criogenic)		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m ³ . Cerințe tehnice conform GOST 6331-78 sau alt standard relevant aplicabil	Oxygen medical lichid cu punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m ³ . Cerințe tehnice conform GOST 6331-78	GOST 6331-78
Oxygen medical gazos (O₂- gazos) în butelii de de 20 litri (3.15 m³) cu titlu gratuit în folosință		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m ³). Puritate ≥ 99,5%. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78
Oxygen medical gazos (O₂- gazos) în butelii de de 40 litri (6.3 m³) cu titlu gratuit în folosință		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m ³). Puritate ≥ 99,5%. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78
Dioxid de carbon medical (CO₂) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 10 litri (6 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință		MD	„Dirove-Nord” S.R.L.	(CO ₂) medical, de calitate superioară, în butelii 10 litri (6 kg per butelie) (). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.	Dioxid de carbon medical (CO ₂) în butelii de 10 litri (6 kg per butelie) Puritate ≥ 99,9%. Cerințe tehnice conform GOST 8050-85	GOST 8050-85
Dioxid de carbon medical (CO₂) de calitate superioară în stare gazificată în butelii de 40 litri (25 kg per butelie) cu titlu gratuit în folosință		MD	„Dirove-Nord” S.R.L.	Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil. (CO ₂) medical, de calitate superioară, în butelii 40 litri (25 kg per butelie)	Dioxid de carbon medical (CO ₂) în butelii de 40 litri (25 kg per butelie) Puritate ≥ 99,9%. Cerințe tehnice conform GOST 8050-85	GOST 8050-85
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tomșa Tatiana** În calitate de: **Directoare**

Ofertantul: **Î.C.S. TehGazGrup S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesager, 8, MD-2069**