



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



OCpr - 001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ENI EN ISO/CEI 17048
OCpr-001

Reg. номер

OCpr - 001 11 A000299-17

Дата выдачи 19 сентября 2017

Действител 18 сентября 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу;
Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Шпатлевки акрилатные для внутренних и внешних отделочных работ. 7
позиций согласно приложению.
Серийное производство согласно SF 38622974-002:2010.

Код NCM
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM ГОСТ Р 52020-2003 пкт. 5.3.1 таб. 1 (2, 3, 5); ГОСТ 9980.3-86;
ГОСТ 9980.4-2002; ГОСТ 9980.5-2009. III Nr. 226 din 29.02.2008; MS 2158-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

А.О. "SUPRATEN", ул. Петрикань, 8 мун. Кишинэу, Республика Молдова.
Производство - мун. Кишинэу, ул. М.Маноле, 9.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВЕ ЭТОЙ

Акт заключительной оценки Nr. 3902-RE от 19.09.2017 выдан ОСП Г.П. ЦПМС, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, МД 2064, сертификат аккредитации Nr. OCpr-001 от 09.09.2014. Протоколы испытаний: Nr. 13, 14, 15 от 07.09.2017, выданные Испытательной Лабораторией А.О. "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, MD 2023, сертификат аккредитации Nr. LI-030 от 07.02.2017, Санитарное заключение Nr. 2293 din 06.09.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Надзор осуществляется ОСП Г.П. ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке согласно действующему законодательству. Соглашение № 4295/2017 от 19.09.2017. Дело № 215

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Руководитель органа по сертификации

Мельник Л.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСрг - 049 11 A008662-18

Дата выдачи: 03 сентября 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

EN ISO 9001:2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСрг - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК: НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на цементной основе строительные, см. приложение 32 позиций, производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

Код NM MD

3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказом № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2005 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны

MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО

1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта заключительной оценки № 0398 от 03.09.2018, выданного ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. ОСрг.-049 действителен до 07.05.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протоколов испытаний № 693/2, 693/3 от 03.09.2018, выданных Испытательным Центром в составе ICSC "Incertcon" IS мун. Кишинэу, ул. ИнDEPENDЕНЬИЙ. 6/1, сертификат аккредитации № EI-021 от 06.02.2014 действительный до 22.02.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/3 от 08.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев ОС „CertMatCon“. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой маркировки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

От заявителя/даништор сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.



Выдаваемые предпринимателям и контролирующим органам!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону



Anexă

Fișă Fișă

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 13 C009016-19 din:

15 februarie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea	Indicii
1	3209	Vopsele dispersive în apă: "Zertificat Satin Latex", "Ecoplast", "Weiss", "Ecolux", "Artec", "Zertificat", "Fassade", "Stucco Veneziano", "Decorat", "Zertificat Plus", "Extra Weiss".	0,75; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 8,5; 10,0; 15,0; 27,0 l
2	3214	Tencuială decorativă.	28,0 kg.
3	3209	Soluție antimucegai.	1,0 l.
4	3209	Bază de nuanțe pentru interior și exterior.	2,0; 4,0; 15,0 l.
5	3214	Grunduri: "Primer"; "Amorsa"; "Stuc"; "Profesional"; "Epoxi"; "Stucco Veneziano"; "Pătura". Grund alb cu șlefuire rapidă "Kober"	0,75; 1,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 20,0 l.

Seria A № 002478



Conducătorul OC

Puha I.



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 019 11 A000585-15**

Data emiterii: 11 mai 2017

Valabil pînă la 10 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 019

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICSC "INCERCOM" IS,
MD-2043, mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/1, tel./fax 0(22) 77-68-47, www.incercom.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Blocuri de ferestre din profil de clorură de polivinil cu geam termopan

Fabricat conform GOST 30674-99

Fabricate în serie



Codul NM MD
3925

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
GOST 30674-99 p.5.3.1, p.5.3.3, p.5.1.4, p.5.2, p.5.11, p.8,
RNI nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2.

PRODUCATOR

"KIDYUKAR" S.R.L.

Adresa juridica: RM, Uta Găgăuzia, or. Ceadir-Lunga, str. Bugeacului, 23

Baza de producere: RM, Uta Găgăuzia, or. Ceadir-Lunga, str. Bugeacului, 23

SOLICITANT

Producatorul

Codul ţării
MD

Codul IDNO
1008611003930

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări nr.212 din 17.03.2015, nr.171 din 27.02.2014,

eliberate de CÎ din cadrul ICSC "INCERCOM" IS,

certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LI-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.18,

Raportului de încercări nr.4949 din 02.10.2014 eliberat de LÎPA din cadrul "CMAC" IS,

certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LI-086 valabil pînă la 03.09.16;

Raport de evaluare a procesului de producere şi raport de identificare a produsului din 12.03.2015
eliberat de OC din cadrul ICSC "INCERCOM" IS.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Dosar nr.205-205/2

Evaluare de supraveghere o data pe an

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Nr 000585



Conducătorul organismului
de certificare

R. Scamina

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC din cadrul ICSC "Incercom" IS. Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei RM.

ORGANISM DE CERTIFICARE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 019 11 A000584-15**

Data emiterii: 11 mai 2015

Valabil pînă la: 10 mai 2017

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 019

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICȘC "INCERCOM" ÎS,
MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, tel./fax 0(22) 77-68-47, www.incercom.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Geam termopan pentru lucrări de construcții ЦПО, ЦПД,
тип Э, С, УД, ОН**

Fabricat conform GOST 24866-99

Fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 24866-99 p.4.1.5, p.4.1.7, p.3.2, p.3.3, p.4.1.1 - p.4.1.4, p.4.2.3, p.4.3.5, p.4.4.3.1, p.7.3;
RNI nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"KIDYUKAR" S.R.L.

Adresa juridica: RM, Uta Găgăuzia, or.Ceadâr-Lunga, str.Bugeacului, 23

Baza de producere: RM, Uta Găgăuzia, or.Ceadâr-Lunga, str.Bugeacului, 23

SOLICITANT

Producătorul

Codul NM MD

7008

Codul țării

MD

Codul IDNO

1008611003930

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr.212/2 din 17.03.2015 eliberat de CÎ din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS,
certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.18,
Raportului de încercări nr.0497 din 06.02.2015 eliberat de LÎPA din cadrul "CMAC" ÎS,
certificat de acreditare nr.CNA RM MOLDAC LÎ-086 valabil pînă la 03.09.16;
Raport de evaluare a procesului de producere și raport de identificare a produsului din 12.03.2015
eliberat de OC din cadrul ICȘC "INCERCOM" ÎS.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Dosar nr.205-205/2

Evaluare de supraveghere o data pe an

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

No 000584



Conducătorul organismului
de certificare

R. Scamina

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC din cadrul ICȘC "Incercom" ÎS. Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației RM.

Data începutului încercării: 20.08.2018

Data finisării încercărilor: 29.08.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Plăci de polistiren expandat M15

№	Denumirea indicilor	U/m	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercare	Cerințe după GOST	Indicii reali			
						Proba 1	Proba 2	Proba 3	medie
1	Densitatea	kg/m ³	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.8.	Max 15,0	12,48	12,60	12,56	<u>12,54</u> M15
2	Rezistența la compresiune cu deformație 10%	MPa	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.10	Min 0,05	0,07	0,07	0,08	0,07
3	Rezistența la încovoiere	MPa	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.11	Min 0,07	0,12	0,11	0,13	0,12
4	Umiditatea	%	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.9	Max 12	1,82			1,82
5	Durata de ardere de sine stătător	s.	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.13	Max 4	3	4	4	4
6	Absorbția de apă	%	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 15588-86 pct.4.14	Max 3,0	2,73	2,68	2,69	2,70
7	Conductibilitatea calorică la t°(25 ± 5°C)	W/m·K	GOST 15588-86 pct.2.5	GOST 7076-99	Max 0,042	0,040			0,040

Concluzie: Plăci din polistiren expandat prezentate de FCP SRL „Soldi” după caracteristicile verificate conform cerințelor GOST 15588-86 pct.2.5 corespund M„15”.

Șeful CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS

Executantul



Mornealo N.

specialist/ Macari T.