

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21457875 din 21.07.2025
Obiectul de achiziției: Lucrări de reparație a sistemului antiincendiu

NR.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	6	7
1	Lucrări de reparație a sistemului antiincendiu	1. Lucrari de montare: restabilire functionare sistem antiincendiu - Verificare componente sistem detectie incendiu adresabil, inclusiv: - Verificare adrese programabile; - Verificare echipamente terminale; - Verificare corespundere amplasare pe schita de executie; - Restabilirea conexiunilor defecte - Verificare trasee de cabluri la scurt circuit sau la deteriorare (numarul de masurari) - Verificare functionalitate bucle adresabile - Verificare interactiune cu alte sisteme: Acces Control, Ascensoare, Ventilare, Evacuare fum, Instiintare vocala. Recomandari onlaturare neajunsuri si prezentarea planului de optimizare a functionarii sistemelor in ansamblu. - Verificare componente sistem de instiintare vocala: verificare zona, verificare corespundere amplasare schita de executie - Instalare si configurare echipament si software. Restabilire functionare Sistem anti incendiu si interconectarilor cu sisteme terțe necesare pentru functionarea sistemului	Conform caietului de sarcini

		2. Pentru punere în funcțiune al sistemului antiincendiu - Testare functional sistem, adaptare schita tehnica. Training personal. - Elaborarea instructiunilor de utilizare si actiune in caz de incendiu al personalului administrativ. - Elaborarea schitei de executie conform solutiei tehnice existente - Management proiect si perfectare documentatie necesara pentru darea in exploatare a sistemului conform cerintelor INST. 3. Utilaj: echipament necesar pentru restabilirea sistemului antiincendiu - Optical Smoke detector, LSN, Automatic addressable only. Conform Documentatiei de Proiect. - Optical Smoke detector, LSN, Automatic addressable only - Elemente de fixare și conectare. Conform Documentatiei de Proiect. - Elemente de fixare si conectare PC Dell Optiplex SFF(7020) Black (Core i5-14500 2.6-5.0GHz i5-14500 2.6-5.0GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, WiFi) Win 11 PRO EN. Conform Documentatiei de Proiect. - PC Dell Optiplex SFF(7020) Black (Core i5-14500 2.6-5.0GHz, 8GB RAM, 512GB SSD, WiFi) Win 11 PRO EN. Conform Documentatiei de Proiect. - BOSCH Fire Monitoring System 5000, Server Software. Conform Documentatiei de Proiect. - BOSCH Fire Monitoring System 5000, Server Software	
--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vuluță Iurie. În calitate de: Șef Service Centru

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65