

Specificații tehnice:

Obiectul:

Achiziționarea lucrărilor de montare a dispozitivului de închidere d 700 mm, or. Chișinău pe gazoductul de presiune medie (str. Vadul lui Vodă colț cu str. Țîrgoviște).

Numărul: **CG-03L/2024**;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5:

N r. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1	Lucrări de montare a dispozitivului de închidere d 700 mm, or. Chișinău pe gazoductul de presiune medie (str. Vadul lui Vodă colț cu str. Țîrgoviște)	km	0,01	Conform documentației de atribuire și devizului de cheltuieli (care se anexează)	Țeava de oțel: Sunt noi fără elemente reconstituite. Corespund în totalitate cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuția gazelor naturale. Corespund următoarelor descrieri: GOST 3262-75; GOST 10704-91; GOST 10705-80 conform diametrelor indicate (conform documentației de proiect) sau EN-10217-7 Sunt supuse verificărilor cu metode nedistructive a sudurilor, au garanție la verificări hidraulice. Robinet Dn 700 mm, Dn 100 mm: Sunt noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite. Corespund cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale, inclusiv respectarea prevederelor documentației de proiect. Robinet cu bilă sub sudură Dn 700 mm – (Vexve sau echivalent); Carcasa Dn700 - Oțel, P355 NL 1 (1.0566)/ GP 240GH (1,0619); Bila (шар) Dn700 - Oțel cu acoperire anticorozivă (Сталь плюс нержавеющей покрытие), ASTM A350 LF2+Ni; Etanșarea bilei (уплотнение шара) – Dn700 PTFE+C; Etanșarea tijei (уплотнение штока) – NBR; Control (управление) – Reductor manual (ручной редуктор); Condiții de lucru (условия работы) – (- 40 grade Celsius / + 70 grade Celsius); PN 16 Mpa. Toate materialele utilizate vor deține certificate care atestă calitatea și conformitatea lor.

Data completării **07.05.2024**

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tesa Iurie**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL "Efect gas"** Adresa: **mun.Chișinău str.Igor Vieru 8 ap.11**