

Specificații tehnice (F4.1)

IP USMF „Nicolae Testemitanu” procedura de achizitie ocde-b3wdp1-MD-1585043585635	Data: „_02_” _04_ 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: achiziționarea serviciilor de deservire tehnica a climatizatoarelor si sistemelor de ventilare	Lot	Pagina: 1__ din 2__

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
50800000-3	Servicii de deservire tehnica a climatizatoarelor si sistemelor de ventilare			<u>Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor și a sistemelor de ventilare</u> , vor include: 1.Măsurarea temperaturii fluxului de ieșire; 2.Verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare; 3.Verificarea și curățarea filtrelor; 4.Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; 5.Verificarea și curățarea sistemului de drenaj; 6.Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor; 7.Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare; 8.Diagnostica blocurilor electronice. 9.Diagnosticarea și testarea sistemului de condiționare; 10. Măsurarea tensiunii de lucru în sistem; 11. Verificarea și schimbarea bateriilor la panourile de comandă;	Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor și a sistemelor de ventilare, vor include: 1. Măsurarea temperaturii fluxului de ieșire; 2.Verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare; 3.Verificarea și curățarea filtrelor; 4.Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; 5.Verificarea și curățarea sistemului de drenaj; 6.Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor; 7.Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare; 8.Diagnostica blocurilor electronice. 9.Diagnosticarea și testarea sistemului de condiționare; 10. Măsurarea tensiunii de lucru în sistem; 11. Verificarea și schimbarea bateriilor la panourile de comandă; 12. Alimentarea suplimentară cu freon	

				12. Alimentarea suplimentară cu freon (dacă este necesar); 13. Verificarea presiunii de lucru a agentului frigorific; 14. Verificarea elemntelor de fixare mecanică și înlocuirea unităților nesigure; 15. Instruirea persoanelor care exploatează climatizatoarele cu privire la utilizarea corectă; 16. Diagnosticarea și testarea sistemului de ventilare; 17. Examinarea externă a sistemelor de ventilație la deteriorarea mecanică a corpurilor; 18. Curățarea canalelor de ventilare și a filtrelor interioare și exterioare; Verificarea sistemului de ventilare și a corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.	(dacă este necesar); 13. Verificarea presiunii de lucru a agentului frigorific; 14. Verificarea elemntelor de fixare mecanică și înlocuirea unităților nesigure; 15. Instruirea persoanelor care exploatează climatizatoarele cu privire la utilizarea corectă; 16. Diagnosticarea și testarea sistemului de ventilare; 17. Examinarea externă a sistemelor de ventilație la deteriorarea mecanică a corpurilor; 18. Curățarea canalelor de ventilare și a filtrelor interioare și exterioare; Verificarea sistemului de ventilare și a corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. Lucrarile vor fi efectuate conform caietului de sarcini anexat.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „NELDIRO” Adresa: mun. Chisinau, str. Ion Creanga 50