

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743403738831 din 31.03.2025
Obiectul achiziției: Servicii de întreținere și reparare a tehnicii de uz casnic (repetat)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Servicii de întreținere și reparare a tehnicii de uz casnic (repetat)	Generator Full Er-110 diesel	-	-	Deservirea periodică: Schimbarea: filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel. Verificare: 1.Partea electronică 2. Starea radiatroului și curățare după caz 3.Tensionarea curelei ventilatorului 4.Nivelul de densitate electrolitului, tensiunea de încărcarea acumulatorului 5. Funcționarea încărcătoruluistaționar 6.Funcționarea pompei de combustibel 7. Sistemul de încălzire a motorului 8. Siguranțelor, contactelor	Deservirea periodică: Schimbarea: filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel. Verificare: 1.Partea electronică 2. Starea radiatroului și curățare după caz 3.Tensionarea curelei ventilatorului 4.Nivelul de densitate electrolitului, tensiunea de încărcarea acumulatorului 5. Funcționarea încărcătoruluistaționar 6.Funcționarea pompei de combustibel 7. Sistemul de încălzire a motorului 8. Siguranțelor, contactelor	

				9. Funcționarea pornicii în regim auto(sub sarcina 30 min) 10. Pernelor antivirante 11. Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament 12. Integritate și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire 13.Funcționarea panoului de control 14.Funcționarea pornirii în regim manual(fără sarcina 10-15 min) 15. Verificarea parametrilor de lucru în deferite regimuri 16. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora 17. Curățirea generatorului cu aer comprimat	9. Funcționarea pornicii în regim auto(sub sarcina 30 min) 10. Pernelor antivirante 11. Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament 12. Integritate și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire 13.Funcționarea panoului de control 14.Funcționarea pornirii în regim manual(fără sarcina 10-15 min) 15. Verificarea parametrilor de lucru în deferite regimuri 16. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora 17. Curățirea generatorului cu aer comprimat	
Lotul 5						
Servicii de întreținere și reparare a tehnicii de uz casnic (repetat)	Generator Katana KD-16	-	-	Deservirea periodică: Schimbarea: filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel. Verificare: 1.Partea electronică 2. Starea radiatroului și curățare după caz 3.Tensionarea curelei ventilatorului 4.Nivelul de densitate electrolitului, tensiunea de încărcarea acumulatorului 5. Funcționarea încărcătoruluistaționar 6.Funcționarea pompei de combustibel 7. Sistemul de încălzire a motorului 8. Siguranțelor, contactelor	Deservirea periodică: Schimbarea: filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel. Verificare: 1.Partea electronică 2. Starea radiatroului și curățare după caz 3.Tensionarea curelei ventilatorului 4.Nivelul de densitate electrolitului, tensiunea de încărcarea acumulatorului 5. Funcționarea încărcătoruluistaționar 6.Funcționarea pompei de combustibel 7. Sistemul de încălzire a motorului 8. Siguranțelor, contactelor	

				9. Funcționarea pornicii în regim auto(sub sarcina 30 min) 10. Pernelor antivirante 11. Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament 12. Integritate și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire 13. Funcționarea panoului de control 14. Funcționarea pornirii în regim manual(fără sarcina 10-15 min) 15. Verificarea parametrilor de lucru în deferite regimuri 16. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora 17. Curățirea generatorului cu aer comprimat	9. Funcționarea pornicii în regim auto(sub sarcina 30 min) 10. Pernelor antivirante 11. Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament 12. Integritate și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire 13. Funcționarea panoului de control 14. Funcționarea pornirii în regim manual(fără sarcina 10-15 min) 15. Verificarea parametrilor de lucru în deferite regimuri 16. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora 17. Curățirea generatorului cu aer comprimat	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
Nume: Cușnir Dmitrii
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL
Adresa: Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207
Data: 09.04.2025