

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643267989172 din: 3 febr 2022, 12:00 - 8 febr 2022, 12:00

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a utilajului tehnologic pentru alimentarea cu gaze medicale

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
1		Servicii de mentenanță corectivă a rampelor pentru alimentarea centralizată cu oxigen , inclusiv						
1.1	5040000 0-9	Înlocuirea piulițelor uzate, defecte a grilelor de conexiune rampă-butelie O2	-	-	-	Înlocuirea piulițelor uzate, defecte a grilelor de conexiune rampă-butelie O2	Înlocuirea piulițelor uzate, defecte a grilelor de conexiune rampă-butelie O2	-
1.2	5040000 0-9	Înlocuirea garniturilor uzate a grilelor de conexiune rampă-butelie O2	-	-	-	Înlocuirea garniturilor uzate a grilelor de conexiune rampă-butelie O2	Înlocuirea garniturilor uzate a grilelor de conexiune rampă-butelie O2	-
1.3	5040000 0-9	Repararea grilelor de conexiune rampă-butelie O2 (schimbarea țevelor din cupru)	-	-	-	Repararea grilelor de conexiune rampă-butelie O2 (schimbarea țevelor din cupru)	Repararea grilelor de conexiune rampă-butelie O2 (schimbarea țevelor din cupru)	-
1.4	5040000 0-9	Repararea reductoarelor și înlocuirea manometrelor de presiune înaltă și joasă	-	-	-	Repararea reductoarelor și înlocuirea manometrelor de presiune înaltă și joasă	Repararea reductoarelor și înlocuirea manometrelor de presiune înaltă și joasă	-
2	5040000 0-9	Lucrări de profilaxie și mentenanță a traseelor din cupru pentru alimentarea cu gaze medicale (O2, AER) și evacuarea gazelor anestezice (AGSS)	-	-	-	Lucrări de profilaxie și mentenanță a traseelor din cupru pentru alimentarea cu gaze medicale (O2, AER) și evacuarea gazelor anestezice (AGSS)	Lucrări de profilaxie și mentenanță a traseelor din cupru pentru alimentarea cu gaze medicale (O2, AER) și evacuarea gazelor anestezice (AGSS)	-
3		Lucrări de mentenanță corectivă a utilajului tehnologic și medical pentru alimentarea						

		centralizată cu gaze medicale, inclusiv						
3.1	5040000 0-9	Înlocuirea garniturilor uzate a prizelor de gaze medicale (O2, AER)	-	-	-	Înlocuirea garniturilor uzate a prizelor de gaze medicale (O2, AER)	Înlocuirea garniturilor uzate a prizelor de gaze medicale (O2, AER)	-
3.2	5040000 0-9	Înlocuirea vaselor pentru apă defecte a umidificatoarelor de oxigen	-	-	-	Înlocuirea vaselor pentru apă defecte a umidificatoarelor de oxigen	Înlocuirea vaselor pentru apă defecte a umidificatoarelor de oxigen	-
3.3	5040000 0-9	Înlocuirea manometrelor de presiune joasă (O2, AER)	-	-	-	Înlocuirea manometrelor de presiune joasă (O2, AER)	Înlocuirea manometrelor de presiune joasă (O2, AER)	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**