

## Specificații tehnice (F4.1)

IMSP Institutul De Neurologie si Neurochirurgie Diomid Gherman nr ocds-b3wdp1-MD-1579788133381	Data: „ 28 ” 01 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: achizitionarea serviciilor de deservire totala a aparatelor de aer conditionat si ventilare	Lot: _____	Pagina: 1__ din 2_

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/Servicii:</b>						
Servicii de deservire totala a aparatelor de aer conditionat si ventilare (pozitiile 1-3, 5-29, 32-39, 41-46 din caietul de sarcini)				Servicii de deservire totala a aparatelor de aer conditionat si ventilare	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor climatizorului b) puritatea si integritatea filtrelor de aer c) puritatea spatiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior si exterior; Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru.Testarea obloanele de iesire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modulului de afisare a sistemului Demontare partială si asamblarea părților componente ale echipamentelor (la necesitate). Curățarea schimbătorului de căldură interior cu solutii (detergenti) si apă.Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune si detergenti).Controlul diferentelor de temperatură minime si maxime la căldură si răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru.Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj.Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice si paletele ventilatorului.Verificarea integrității izolatiei si stării conexiunilor electrice.Controlul tensiunii.Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul).Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor.Analiza măsurărilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor act. Instructarea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă.Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral).	
Servicii de deservire totala a aparatelor de aer conditionat si ventilare (pozitiile 1-3, 5-29, 32-39, 41-46				Servicii de deservire totala a aparatelor de aer conditionat si ventilare	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor climatizorului b) puritatea si integritatea filtrelor de aer c) puritatea spatiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior si exterior; Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru.Testarea obloanele de iesire actionate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modulului de afisare a sistemului Demontare partială si asamblarea părților componente ale echipamentelor (la necesitate). Curățarea schimbătorului de căldură interior cu solutii (detergenti) si apă.Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune si detergenti).Controlul diferentelor de temperatură minime si maxime la căldură si răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru.Verificarea funcționării	

din caietul de sarcini)					sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj.Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice si paletel ventilatorului.Verificarea integrității izolației si stării conexiunilor electrice.Controlul tensiunii.Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul).Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică si a rulmentilor, dacă este necesar lubrifierea lor.Analiza măsurărilor si parametrilor de functionare cu introducerea lor act. Instructarea clientilor cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer conditionat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă.Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral).	
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66