

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 11 octombrie 2023

Privind lucrarea ” **Aprovizionarea cu apă și sanitație în satul Ciuciuleni** ” executată în cadrul contractului de antrepriză nr.**51/LD/22** din **21.12.2022**, încheiat între Primăria satului Ciuciuleni și ” InstalVest GRUP ” S.R.L. pentru lucrările de **construcție a apeductului și canalizării din satul Ciuciuleni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire **Nr. 01 din 14.03.2023**, eliberată de Primăria s.Ciuciuleni , cu valabilitatea pînă la **24 luni.**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **09 octombrie – 11 octombrie 2023** fiind formată din:

Președinte:

<u>1. Anastasia GROSU</u>	– Primar interimar s.Ciuciuleni
Membrii comisiei: <u>2. Gheorghe MIRONICĂ</u>	– Contabil
<u>3. Sergiu CURLAT</u>	– Administrator ÎM Deservcom
<u>4. Gheorghe MOVILEANU</u>	– Consilier
<u>5. Mihai VIZDOAGĂ</u>	– Responsabil tehnic
<u>6. Andrei POPESCU</u>	– Responsabil tehnic
<u>7. Sergiu RADU</u>	– Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

<u>Dinu CIOBANU</u>	– Director ”InstalVest GRUP” S.R.L.
<u>Alexandru NEGRUȚĂ</u>	– Diriginte de șantier ”InstalVest GRUP” S.R.L.
<u>Dumitru DODROJAN</u>	– Specialist.Direcția control implementare ONDRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.51/LD/22 din 21.12.2022

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*aprobarea efectuării lucrărilor de **Aprovizionare cu apă și sanitație în satul Ciuciuleni***

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*recepționarea lucrărilor de **Aprovizionare cu apă și sanitație în satul Ciuciuleni** , cu obiecțiile incluse în anexa 2.*

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectele cu numerele cadastrale : **Platforma A** cu sondă arteziană nr.20/30 cu adîncimea H=270m ; Turn de apă TA-50-15-1,2 cu V=50 m³ ; stație de dezinfecție a apei cu hipoclorid de sodiu ; rețele de apeduct Ø 110 l=849 m ; cămine de vizitare Ø 2000 – 2 seturi ; Ø 1500 – 4 seturi și **Terenul B** cu stație de epurare a apelor uzate Q=6m³/zi.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **11 octombrie 2023** în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. Anastasia GROSU —

_____ (semnătura)

Membrii comisiei:

2. Gheorghe MIRONICĂ —

_____ (semnătura)

3. Sergiu CURLAT —

(semnătura)

4. Gheorghe MOVILEANU

(semnătura)

5. Mihai VIZDOAGĂ

Digitally signed by Vizdoagă Mihail
Date: 2023.10.11 13:28:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

6. Andrei POPESCU

(semnătura)

7. Sergiu RADU

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.11 11:34:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrarea : ” **Aprovizionarea cu apă și sanitație în satul Ciuciuleni** ” este :

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 11 " octombrie 2023

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 11 " octombrie 2023

L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 11 octombrie 2023

Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete.

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectele de execuție nr. 09/20 ; nr. 20/30 și nr. 15864-CE în volum deplin fără abateri.

Primar interimar s. Ciuciuleni

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.11 11:35:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grosu Anastasia

Radu Sergiu

Director InstalVest GRUP SRL

Ciobanu Dinu

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate.

1. plantarea arborilor ,comform scrisorii de garanție nr.18 din 04.10.2023 de la Antreprenor.

Primar interimar s.Ciuciuleni

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.11 11:36:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grosu Anastasia

Radu Sergiu

Director InstalVest GRUP SRL

Ciobanu Dinu

Lista
lucrărilor cuprinse în documentatia tehnică,la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

1. Lucrări de **Aprovizionare cu apă și sanitație în satul Ciuciuleni** , au fost executate în conformitate cu proiectele de execuție nr. 09/20 ; nr. 20/30 și nr.15864-CE respectând procesele tehnologice.

Primar interimar s.Ciuciuleni

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.11 11:36:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic



Grosu Anastasia

Radu Sergiu

Director InstalVest GRUP SRL

Ciobanu Dinu