

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715145785662 (MTender ID)
Obiectul achiziției: Sistem de Răcire pentru Rezonanța Magnetică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sistem de Răcire pentru Rezonanța Magnetică	SYSTEMAIR SyScroll	Italia	SYSTEMAIR	Conform Caiet de sarcini	Sistem de Răcire CHIILER SYSTEMAIR, model SyScroll 20,4 KW Parametri tehnici ai utilajului: 1. R410A refrigerant. 2. Configurație mai simplă a circuitului de refrigerare cu un singur compresor. 3. Acces excelent la componentele interne pentru operațiuni de service. 4. Independență aerodinamică între circuitul de refrigerare și partea de condensare. 5. Un nou afișaj pe panoul exterior care permite controlul complet al unității. 6. Limite de funcționare largi. 7. Aplicații cu temperatură scăzută a apei în modul de răcire (până la -8 °C). 8. Performanțe acustice îmbunătățite. 9. Motor de ventilator nou cu grilă și condensator integrate. 10. Pompă centrifugală cu mai multe etape echipată în mod standard. 11. Kit de manometre mecanice, disponibil atât preinstalat în fabrică, cât și montat pe teren. 12. Control al vitezei ventilatorului, potrivit pentru funcționarea la temperaturi ambientale scăzute în	Anexa nr.1 Parametri Tehnice a utilajului

					<i>modul de răcire.</i> <i>13. Puncte cheie:</i> <i>14. Interfață ModBus disponibilă.</i> <i>15. Monitor de secvență de fază furnizat în mod standard.</i> <i>16. Control prietenos cu utilizatorul bazat pe microprocesor.</i> <i>17. Controler nou care permite reducerea utilizării unui rezervor de apă extern.</i> <i>18. Logica de control a temperaturii apei de retur și de plecare.</i> <i>19. Punct de setare dinamic (climatic, 4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V, 0-1 V) ca standard.</i> <i>20. Managementul apei calde menajere.</i> <i>21. Management avansat al dezghețului.</i> <i>22. Management avansat al pompei.</i> <i>23. Programare de timp.</i> <i>24. Terminal de control la distanță disponibil ca accesoriu.</i> <i>25. Două puncte de setare pentru apă.</i> <i>26. Tamponare de cauciuc furnizate în mod standard.</i> <i>27. Filtru de apă furnizat în mod standard.</i> <i>28. Comutator de presiune diferențial furnizat în mod standard.</i>	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**
Ofertantul: **Avantcons Grup SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **str. Sfinta Vineri, 16/A**