



Technical parameters:

- Rated voltage	V	220
- Maximum Continuous Operating Voltage Uc	V	280
- Frequency	Hz	50
-Rated discharge current	kA	10
-Residual voltage on a surge arrester with an 8/20μs wave, 5kA	kV	≤1.1
-Residual voltage on a surge arrester with an 8/20μs wave, 10kA	kV	≤1.2
-Residual voltage on a surge arrester with an 8/20μs wave, 20kA	kV	≤1.5

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI			
Producător	Zhejiang Haivo Electrical Co.,Ltd.		
- Centrul de Producere/Adresa:	Chongshi Industrial Zone,Panshi, Beibaixiang, Yueqing, Zhejiang, China, 325603		
- Denumirea materialului producătorului: Наименование материала производителя:	YH10W-0.22		
- Denumirea: Наименование::	Limitator de supratensiune 0.4kV		
- Standard Стандарт	IEC 61643-1/EN 61643-11		
Condiții de funcționare Условия работы	u.m. и. е.	Solicitate Заказанные	Ofertate Представленные
- Tip instalare Тип установки	-	Exterior Наружное	Exterior
- Temperatură, min/max Температура, мин/макс	°C °C	-45 / +40	-45 / +40
- Umiditatea relativă maximă (25°C) Средняя относительная влажность (25°C)	%	100	100
- Altitudine Высота над уровнем моря	m м	< 1000	2000
Caracteristici constructive Характеристики сети	u.m. и. е.	Solicitate Заказанные	Ofertate Представленные
- Materialul armaturilor de contact Материал контактных арматур Material de los herrajes	-	Oțel inoxidabil Нержавеющая сталь Acero inoxidable	Oțel inoxidabil
- Materialul conductorului consolei Материал проводника консоли	-	Aliaj de aluminiu rezistent la coroziune Сплав алюминия устойчивый к коррозии	Aliaj de aluminiu rezistent la coroziune
- Materialul stratului protector al consolei și învelișul descărcătorului Материал покрытия консоли и оболочка разрядника	-	Rezistent la temperatură si UV Устойчив к температура и УФ-лучам	Rezistent la temperatură si UV
- Marcaj Маркировка	-	Producător, referință, data producerii Производитель, ссылка производителя, дата изготовления	DA
- Materialul conductorului de legare la priza de pământ Материал кабеля связывающийся с заземлением	-	Cupru multifilar Медь многожильный	Cupru multifilar
- Secțiunea conductorului de legare la priza de pământ Сечение кабеля связывающийся с заземлением	mm ² мм ²	6	6
- Secțiunea conductorului consolei Сечение проводника консоли	mm ² мм ²	16 ÷ 25	25
- Stare la momentul livrării a consolei și corpului Состояние при доставке консоль и корпус	-	Asamblat Собранный	Asamblat

- Existența unui blocaj la îmbinarea corpului cu consola Наличие блокировки при соединении тела и консоли	-	Da Да	DA
- Conectarea consolei la LEAI Подключение консоли к СИП	-	Clemă perforare Прокалывающий зажим	Clemă perforare
- Clema perforare livrată în complet cu consola Прокалывающий зажим поставляется в комплекте с консолью	-	Nu Нет	NU
- Lungimea conductorului de legare la priza de pământ Длина кабеля связывающийся с заземлением	m м	0,8÷1	0.93
- Prezența cosei de cablu pentru conductorul de legare la priza de pământ Наличие наконечника для кабеля связывающийся с заземлением	-	Da Да Si	DA
- Determinarea vizuală a funcționării descarcatorului, capac căzător Визуальное определение срабатывания с помощью выпадающей крышки	-	Da Да Si	DA
- Elementele capacului căzător vor rămâne atașate de corpul descărcătorului după acționare Элементы выпадающей крышки останутся прикрепленными к корпусу разрядника после срабатывания	-	Da Да	DA
- Greutatea aproximativă Вес приблизительный	kg кг	De indicat Указать	0.18
Caracteristici electrice Электрические характеристики	u.m. и. е.	Solicitate Заказанные	Ofertate Представленные
- Tensiunea nominală Номинальное напряжение	kV кВ	0,22	0.22
- Tensiunea maximală de serviciu continuă Uc Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uc	kV кВ	0,28	0.28
- Frecvența Частота	Hz Гц	50	50
- Curentul nominal de descărcare Номинальный разрядный ток	kA кА	10	10
- Tensiune reziduală pe descărcător cu unda 8/20μs, 5kA Остающееся напряжение на разряднике при импульсе 8/20μs, 5kA	kV кВ	≤1,1	1.1
- Tensiune reziduală pe descărcător cu unda 8/20μs, 10kA Остающееся напряжение на разряднике при импульсе 8/20μs, 10kA	kV кВ	≤1,2	1.2
- Tensiune reziduală pe descărcător cu unda 8/20μs, 20kA Остающееся напряжение на разряднике при импульсе 8/20μs, 20kA	kV кВ	≤1,5	1.5
Certificări Сертификаты	u.m. и. е.	Solicitate Заказанные	Ofertate Представленные
- A sistemului de calitate Система качества	-	ISO 9001	ISO 9001
- A producătorului Производителя	-	-	
- A produsului Изделия	-	-	
- Medio-ambientale Окружающая среда	-	ISO 14001	ISO 14001
- Altele Другие	-	-	

Garanție Гарантия	u.m. и. е.	Solicitate Заказанные	Ofertate Представленные
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioada de: Изготовитель гарантирует качество материала на срок:	Luni Месяцы	≥24	24
Excepții / Observații referitor la specificație Исключения / Примечания относительно спецификации	-		
Inginer tehnic POLEV Business SRL Guranda Vitalie 069045937 polev_business@mail.ru			