

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

**Numărul procedurii de achiziție:** 21047289; ocds-b3wdp1-MD-1637586706703 din 22.11.2021

**Obiectul achiziției:** Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de detectare - alarmare a incendiilor bloc administrativ, mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1 pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină deplină către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de detectare - alarmare a incendiilor bloc administrativ, mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1 pentru anul 2022	-	-	-	1. Panou antiincendiu – 4 buc. DSC; 2. Detector de fum – 511 buc.; 3. Detector ИПП – 12 buc.; 4. Sirena sonoră – 12 buc.; 5. Surse de alimentare РИП 12V/2V – 4 buc.; 6. Tastatura LCD – 4 buc. Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu	1. Panou antiincendiu – 4 buc. DSC; 2. Detector de fum – 511 buc.; 3. Detector ИПП – 12 buc.; 4. Sirena sonoră – 12 buc.; 5. Surse de alimentare РИП 12V/2V – 4 buc.; 6. Tastatura LCD – 4 buc. Standarde de referință: NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu	
				Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.	Serviciile vor fi prestate în conformitate cu specificațiile tehnice și cerințele din Anexa la Anunțul de participare.	

Semnăt:  Numele, Prenumele: Valuța Iurie În calitate de: Șef Service Centru

Ofertantul: O.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

