

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1755173836941</u> din 14.08.2025
Obiectul achiziției: „Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referență
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 7						
Boiler cu minim 2 serpentine	Boiler termoelectric Sunsystem 1000L SNS SON	Bulgaria	SUNSYSTEM LTD	Volum: 900 – 1 100 litri; Înălțimea maximă: 2 500 mm; Diametrul maxim: 1 100 mm; Suprafața unei serpentine minim: 2 m ² ; Materialul serpentinei: oțel inoxidabil, cupru sau oțel emailat; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Încorporat cu un încălzitor electric	Volum: 1 000 litri; Înălțimea: 2060/2080 mm; Diametrul: ø 1050 mm; Tip alimentare: Termoelectrică Suprafata schimbatoare de caldura , S1/S2 - 2.7/2.0 Materialul serpentinei: oțel emailat; În complet cu anod de magneziu, supapă de siguranță și indicator de temperatură; Încorporat cu încălzitor electric (rezistență electrică) cu puterea de 15 kW, în	--

				(rezistență electrică) cu puterea 10-15 kw, în complet cu bloc de comandă al încălzitorului; Izolația exterioară a boilerului minim: 50 mm; Presiunea de lucru minim: 6 bari; Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare.	complet cu bloc de comandă al încălzitorului; Izolația exterioară a boilerului: 100 mm PU moale, detașabil Presiune de lucru / temperatura max.- 10/95 Modul de montare vertical pe pardoseală, posibilitatea de a fi conectat la o centrală termică; Garanția extinsă la bunul propus: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau manualul de utilizare.	
Total lot 7						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vadul lui Vodă 28