

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1688733312590 (Achizitii.md ID – 21084296) din 07.07.2023

Obiectul achiziției: **Instrumente de măsurare, automată și verificări**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 5: Зашитная гильза, датчик температуры и термомпара							
1.	Гильза защитная термометрическая высокотемпературная для термопара М20х1,5 L=160	Гильза защитная 015, М20х1,5-М20х1,5, 600°C, D _{вн.} =16 мм, d _{вн.} =11,6 мм, L=160, P _y =25МПа	Ucraina	PJSC SPA "Thermoprylad"	Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании	Гильза защитная 015, М20х1,5-М20х1,5, 600°C, D _{вн.} =16 мм, d _{вн.} =11,6 мм, L=160, P _y =25МПа	Ч. 4.819.015
2.	Датчик температуры ТСП1088-100П L=160 4-х проводной, погружной части 10мм	Датчик температуры ТСП-1088, -196...500°C, 100П, кл.В, сх.4, d=10, L=160, P _y =10МПа	Ucraina	PJSC SPA "Thermoprylad"	Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании	Датчик температуры ТСП-1088, -196...500°C, 100П, кл.В, сх.4, d=10, L=160, P _y =10МПа	ДСТУ 2858:2015
3.	Термопара ТХК 2088 L=160-40 ÷ +600 °C погружной части 10 мм	Термопара ТХК 2088, -40...600°C, кл.2, d=10, L=160, P _y =6,3 МПа. гол.АГ-4В (допускается замена на головку из алюминиевого сплава, сферическую)	Ucraina	PJSC SPA "Thermoprylad"	Согласно техническим характеристикам и требованиям, изложенным в Техническом задании	Термопара ТХК 2088, -40...600°C, кл.2, d=10, L=160, P _y =6,3 МПа. гол.АГ-4В (допускается замена на головку из алюминиевого сплава, сферическую)	ДСТУ 2857-94

Semnati: _____ Moraru Igor, în calitate de: Director executive



SRL "GMC Engineering"
Adresa: MD 2071, str. Alba Iulia 97/2, of.53, mun. Chișinău, Republica Moldova
Data: 20 iulie 2023