

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1720690025980 __ din 11.07.2024 __

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru 5 luni anul 2024

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/servICIULUI	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru 5 luni anul 2024				<p>Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat</p> <p>1.Examinarea externă: a) deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului; b) puritatea filtrelor de aer; c) puritatea spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură a unităților de interior si exterior; 2.Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru; 3.Testarea obloanelor de iesire actionate; 4.Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului; 5.Demontarea parțială/asamblarea a părților componente ale echipamentelor; 6.Curatarea schimbătorului de căldură interior; 7.Curatarea schimbătorului de căldură exterior (dacă este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă); 8.Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de caldură intern (dacă este necesar-la presiune scazută si circuitul de refrigerare ridicat lateral); 9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj; 10.Curățarea sistemului de drenaj; 11.Verificarea motoarelor electrice si paletelor</p>	<p><i>1.Examinarea externă: a) deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului; b) puritatea filtrelor de aer; c) puritatea spațiului intercostal a schimbătoarelor de căldură a unităților de interior si exterior; 2.Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru; 3.Testarea obloanelor de iesire actionate; 4.Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului; 5.Demontarea parțială/asamblarea a părților componente ale echipamentelor; 6.Curatarea schimbătorului de căldură interior; 7.Curatarea schimbătorului de</i></p>	

				<p>ventilatorului;</p> <p>12.Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire –încălzire;</p> <p>13.Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice;</p> <p>14.Control de tensiune;</p> <p>15.Verificarea de operare a curenților compresorului (daca este cazul);</p> <p>16.Diagnosticul de componente electronice;</p> <p>17.Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;</p> <p>18.Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni – neregularități (dacă este necesar);</p> <p>19.Instructarea persoanei responsabile cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este necesar);</p> <p>20. Servicii de intervenție promptă în caz de defecțiune a utilajului.</p> <p>Serviciile se prestează în termen de 2-5 zile, la solicitarea Beneficiarului, pentru fiecare climatizator.</p> <p>*La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparații.</p>	<p><i>căldură exterior (dacă este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă);</i></p> <p><i>8.Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de caldură intern (dacă este necesar-la presiune scăzută si circuitul de refrigerare ridicat lateral);</i></p> <p><i>9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj;</i></p> <p><i>10.Curățarea sistemului de drenaj;</i></p> <p><i>11.Verificarea motoarelor electrice si paletelor ventilatorului;</i></p> <p><i>12.Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire –încălzire;</i></p> <p><i>13.Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice;</i></p> <p><i>14.Control de tensiune;</i></p> <p><i>15.Verificarea de operare a curenților compresorului (daca este cazul);</i></p> <p><i>16.Diagnosticul de componente electronice;</i></p> <p><i>17.Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;</i></p> <p><i>18.Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni –</i></p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p><i>neregularități (dacă este necesar);</i></p> <p><i>19. Instructarea persoanei responsabile cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este necesar);</i></p> <p><i>20. Servicii de intervenție promptă în caz de defecțiune a utilajului. Serviciile se prestează în termen de 2-5 zile, la solicitarea Beneficiarului, pentru fiecare climatizator.</i></p> <p><i>*La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparații. Alimentare cu frion ,tranport.</i></p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: __Electronic_ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu_ În calitate de: Sef sectie Comert_____

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9.]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1720690025980 ___ din __11.07.2024___

Obiectul achiziției: Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru 5 luni anul 2024

Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Serviciilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru 5 luni anul 2024	buc	30	1233.33	1479.99	36 999.90	44 399.88	august – decembrie 2024 (5 luni)
TOTAL						36 999.90	44 399.88	

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu__ În calitate de: _Sef sectie Comert_____

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: _mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68_____