



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chișinău,
s. Grătiești, str. G. Cosbuc, 4;
tel. (022) 45-58-83

Fabricat in Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate
001713

valabil pina la 31 decembrie 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. 274 din 30.10.2020

Amestecuri de betoane, GOCT 7473-94, GOCT 26633-91

Utilizator SAQ Invest SRL

Cantitatea produsului livrat 15 m³

Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P-4 cm

Clasei betonului BCT B20 (M250)

Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț F100.

Impermiabilitatea la apă – W 4.

Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta N 1

Dimensiunea maximă a componentelor – 5-20 mm

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa I Aeff 30.5 Bq/kg

Raport de incercari: Nr.779/2019 din 26.08.2020. CI,,Lafarge Ciment (Moldova),,S.A.
Nr.0219-A din 27.01.2020.LIPA al,,CMAC,,I.S.

Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 și atinge rezistența necesară 25,7 MPa.

Eliberat «30» 10

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL



Onica Vladimir