

А К Т
о приемки установки в эксплуатацию

Город Кишинёв

«05» мая 2020г.

Рабочая комиссия, назначенная **SRL "URBANCONSTRUCT-TT"**
(наименование организации заказчика)

Приказом от «___» №.....

В составе:

Председателя - представителя заказчика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Заказчика **Директор TALPĂ TUDOR**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех.Директор Стратулат В.В.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Органа госпожнадзора *Курку С.*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией предъявлена к приемке установка: **автоматического водяного пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома и автоматизации дымоудаления**
(наименование установки)

смонтированная в **"Complex locativ cu parcare subterana din bd. Trandafirilor, 13/2 mun.Chisinau"**
(наименование объекта)

по проекту **044-SIn, SI, AIVC**
(проекту, акту обследования)

разработанному **SRL "Altamira"**
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование монтажной организации)
с «02» февраля 2019г. по «17» февраля 2020г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование пусконаладочной организации)
с «18» февраля 2020г. по «04» мая 2020г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установки автоматического водяного пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома и автоматизации дымоудаления прошедшие комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «05» мая 2020г. Установка передана заказчику SRL "URBANCONSTRUCT-TT" в работоспособном, автоматическом режиме в дальнейшую эксплуатацию, и под полную ответственность заказчика, с оценкой качества работ на ХОРОШО.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.
3. Акт проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения

Комиссия:

Председатель комиссии

(подпись, место печати)



Члены комиссии:

Монтажно-наладочная организация

(подпись, место печати)



Органа госпожнадзора

(подпись, место печати)



27.05.2020

А К Т
о б о к о н ч а н и и п у с к о н а л а д о ч н ы х р а б о т .

Город Кишинёв

«04» мая 2020г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SRL "URBANCONSTRUCT-TT" Директор TALPĂ TUDOR**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех.Директор Стратулат В.В.....**
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:
с «18» февраля 2020г. по «04» мая 2020г.

SRL "Eventus-Prim".....
(наименование монтажно-наладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установок **автоматического водяного пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома и автоматизации дымоудаления**
(наименование установки)

смонтированной в **"Complex locativ cu parcare subterana din bd. Trandafirilor, 13/2 mun.Chisinau".....**
(наименование объекта)

согласно проекту 044-SIn, SI, AIVC и договору подряда №06/01 от 28.01.2019г.

В результате проведенных работ выполнено: пуско-наладка установки автоматического водяного пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома и автоматизации дымоудаления, включая испытания работоспособности установки с последующей передачей заказчику SRL "URBANCONSTRUCT-TT" в работоспособном, автоматическом режиме в дальнейшую эксплуатацию, и под полную ответственность заказчика.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.....
(для дополнительной информации)

Представители:

Заказчика

Монтажно-наладочной организации.....



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Город Кишинёв

«26» января 2019г.

Объект: "Complex locativ cu parcare subterana din bd. Trandafirilor, 13/2 mun.Chisinau"..
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SRL "URBANCONSTRUCT-TT" Директор TALPĂ TUDOR**
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех.Директор Стратулат В.В.....**
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование **"Complex locativ cu parcare subterana"**
(наименование объекта)

Находящегося по адресу **bd. Trandafirilor, 13/2 mun.Chisinau**

И установила, что объект состоит из **одного здания**
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых **SRL "URBANCONSTRUCT-TT"**
(наименование служб)

Вид строения **железобетонное**
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность **S+P+10E**

Подлежит оборудованию **автоматического водяного пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого дома и автоматизации дымоудаления**
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип оросителей и извещателей **спринклерный Бриз-В, извещатель пожарный дымовой ИП 212-45, Извещатель пожарный дымовой автономный ИП-212, Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1, Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М.....**

Пульты и узлы управления **УУ-С100/1,6В** установленные в насосной станции, **Сигнал-20П, Сигнал-10, С2000-М, С2000-БКИ** установленные в посту охраны.....
(название прибора, место установки)

С подключением сигналов **на пост охраны и на ПЦН.....**
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей **Сирена АСТ-10 на стене в посту охраны, в парковке и офисах...**
(название, тип, место установки)

Трудопровод проложить **открыто - 6500м, кабельные изделия 17000м.....**
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

Задание заказчику по технической укреплённости объекта прилагается

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Заказчика

Монтажно-наладочной организации



А К Т

проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения

Город Кишинёв

«04» мая 2020г.

Наименование объекта: **"Complex locativ cu parcare subterana din bd. Trandafirilor, 13/2 mun.Chisinau"**

Проверка работоспособности установки произведена в соответствии с требованиями «Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения.» Для проверки заполнены водой все спринклерные сети установки

Узел управления спринклерный водовоздушный Ду.100 УУ-С100/1,6В-ВФ.04 (2 шт.).....
(наименование узлов управления)

до давления **4 бар**..... в количестве **2 шт.**.....

сигнализатор давления **СДУ**.....
(тип побудительного устройства)

Парковка общей площадью около 9000 м².....
(наименование защищаемого помещения)

Результаты испытания:

В результате проведенных испытаний выполнено: пуско-наладка установок автоматического водяного пожаротушения, включая испытания работоспособности установки.

Для испытания установки автоматического водяного пожаротушения был создан очаг пожара площадью 2м² на основе дизельного топлива. Данный очаг пожара был потушен установкой в течение 6 минут.

.....
(подробно указать результаты испытания и выявленные дефекты.)

Испытание произвели представители:

Представители:

Заказчика

Монтажно-наладочной организации.....

