

CONSVITRALIU SRL

Republica Moldova

CERTIFICATUL CALITĂȚII Nr. 0000002261

Eliberat pentru **Modeon-Impex SRL**
(Denumirea beneficiarului)

Prin prezentul se confirma corespunderea conditiilor GOST 24866-99 a geamurilor termopane cu sticla cu coeficient de transfer termic $U 1,7 \text{ W/mpK}$, 24mm(4*16*4) Low-e , produse la data 08.04.22

Cu numarul lotului 0000002261

Cantitatea 19 buc 7 m2

Dimensiunile, grosimea,tipul sticlei sint incluse in Anexa nr.1

Rezultatele incercarilor fizice-mecanice :

Dimensiunile liniare lungimea (L) ; latimea (B) (+/- mm) -0.62
Liniaritatea laturilor , (mm) -0.50
Ermecitatea geamurilor termopan , (mm) -0.012
Punctul de roua - condensat pe partea interioara a sticlei nu a aparut .

"FABRICAT IN MOLDOVA"

GARANTII : termenul de garantie este de zece ani de la data livrarii sau procurarii prin retelele de comert .

**ÎNTRERINDERA PRODUCĂTOARE GARANTEAZĂ CORESPUNDEREA ARTICOLELOR
CU PREVEDERILE PREZENTULUI STANDARD ÎN CAZUL RESPECTĂRII DE CĂTRE
CONSUMATOR A CONDIȚIILOR PREVĂZUTE ÎN GOST 24866-99**

Semnatura

Teaci Victor

Data "12" 04 2022

