


Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21632999/ ocde-b3wdp1-MD-1781507013744 din 24.06.2026							
Obiectul achiziției: Materiale electrice							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lotul 4							
1	Cablu electric	BBΓнгLS	Moldova	Tehelectrto -SV	Cablu VVGng LS 5 * 4 mm ² negru cupru 	Cablu electric BBΓнгLS 5x4 izolație dublă, numărul de fire 5, secțiunea 4,0 mm ² , cu conductori din cupru monofilar, nonflamabil, fara emanare de fum, tensiunea nominală alternativă 0,4 kV.	**
2	Cablu electric	BBΓнгLS	Moldova	Tehelectrto -SV	Cablu VVGng LS 5 * 2,5 mm ² negru cupru	Cablu electric BBΓнгLS 5x2,5 izolație dublă, numărul de fire 5, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori din cupru monofilar, nonflamabil, fara emanare de fum, tensiunea nominală alternativă 0,4 kV.	**
3	Cablu electric	BBΓнг	Moldova	Tehelectrto -SV	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm ² 	Cablu electric BBΓнг 3x2,5 izolație dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori din cupru monofilar, nonflamabil, tensiunea nominală alternativă 0,4 kV.	**
4	Cablu electric	ΠB3	Moldova	Tehelectrto -SV	Fir electric H07V-K 1 * 0.75 mm ² Galben/Verde Cupru	Fir electric ΠB3 0,75 gal/ver echivalent H07V-K , numărul de fire 1, secțiunea 0,75 mm ² , cu conductori din cupru multifilar, tensiunea nominală alternativă 0,4 kV.	**
5	Cablu electric	ΠBC	Moldova	Tehelectrto -SV	Fir electric PVS 2x0.75	Cablu electric ΠBC 2x0,75	**

						izolație dublă, numărul de fire 2, secțiunea 0,75 mm ² , cu conductori din cupru multifilar, tensiunea nominală alternativă 0,4 kV.	
6	Cablu electric	ПВС	Moldova	Tehelectrto -SV	Cablu electric PVS 3X1,5 	Cablu electric ПВС 3x1,5 izolație dublă, numărul de fire 3, secțiunea 1,5 mm ² , cu conductori din cupru multifilar, tensiunea nominală alternativă 0,4 kV.	**
7	Cablu electric	ПВС	Moldova	Tehelectrto -SV	Cablu electric PVS 3x2.5 	Cablu electric ПВС 3x2,5 izolație dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , cu conductori din cupru multifilar, tensiunea nominală alternativă 0,4 kV.	**
8	Prelungitor cu filtru	ВВГнгLS	Moldova	Tehelectrto -SV	Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 3 m 16 A 3 * 1.5 mm ² 	Prelungitor electric TSV 106KC 6loc+intr. 2P+E 16A 250V 3m	**
9	Prelungitor cu filtru	ВВГнгLS	Moldova	Tehelectrto -SV	Prelungitor cu împământare și filtru 6 pozitii, OFFICE 5 m 16 A 3 * 1.5 mm ²	Prelungitor electric TSV 106KC 6prize+intr. 2P+E 16A 250V 5m	**
Lotul 6							
1	Automat	BA47-29	China/Rusia	IEK	Întrerupător automat echivalent IEK VA47-29 1P 10 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C10A nr. de poli 1, curentul nominal 10 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: 4,5 kA, metoda de montare - pe șina DIN	**
2	Automat	BA47-29	China/Rusia	IEK	Întrerupător automat echivalent IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C Termen de garanția 5 ani	Intrerupator automat IEK BA47-29 1P C16A nr. de poli 1, curentul nominal 16 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: 4,5 kA, metoda de montare - pe șina DIN	**
3	Automat	BA47-29	China/Rusia	IEK	Întrerupător automat echivalent IEK VA47-29 3P 10 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C10A nr. de poli 3, curentul nominal 10 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: 4,5 kA, metoda de montare - pe șina DIN	**
4	Automat	BA47-29	China/Rusia	IEK	Întrerupător automat echivalent IEK VA47-29 3P 25 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C25A nr. de poli 3, curentul nominal 25 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: 4,5 kA, metoda de montare - pe șina DIN	**

5	Automat	BA47-29	China/Rusia	IEK	Înterruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 32 A 400 V B. Termen de garanția 5 ani	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C32A nr. de poli 3, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: 4,5 kA, metoda de montare - pe șina DIN	**
6	Automat	BA47-29	China/Rusia	IEK	Înterruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 40 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C40A nr. de poli 3, curentul nominal 40 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: 4,5 kA, metoda de montare - pe șina DIN	**
7	Automat	BA47-29	China/Rusia	IEK	Înterruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 63 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C63A nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: 4,5 kA, metoda de montare - pe șina DIN	**
8	Automat	BA47-100	China/Rusia	IEK	Înterruptor automat echivalent IEK VA47-29 3P 80 A 400 V B Termen de garanția 5 ani	Intrerupator automat BA47-100 3P C80A 10kA IEK nr. de poli 3, curentul nominal 80 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: 10 kA, metoda de montare - pe șina DIN	**
9	Automat	BA47-100	China/Rusia	IEK	Înterruptor automat echivalent IEK VA47-100 3P 100 A 400 V C Termen de garanția 5 ani	Intrerupator automat BA47-100 3P C100A 10kA IEK nr. de poli 3, curentul nominal 100 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: 10 kA, metoda de montare - pe șina DIN	**
	TOTAL GENERAL						
						** vezi certificatele anexate	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel**_ În calitate de: **Director** _____

Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL**__ Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1** _____