



ТзОВ «ТЕРМО·ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №02/120

**Труби попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном
для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж з сигналізацією.**

Підприємство-виробник: ТзОВ «Термо-Ізол», Україна, 81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Героїв УПА, 4

№ партії	Дата виготовлення	Розмір партії, шт.	Довжина неізольованих кінців, мм
02/120	2025	п/з	220±5мм

Умовне позначення:

Труба СТ/ПЕ 426x7,0/560 (11-12м.) SM EN253:2020

Марка сталі провідної труби	Марка пінополіуретанової композиції	Тип матеріалу, з якого виготовлена оболонка
20	Циклопентан Ізоціонат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG 776	ПЕ100

Найменування показника	Значення показника згідно НД	Результати контролю
1. Зовнішній діаметр провідних елементів, мм	426	426
2. Товщина стінки провідних елементів, мм, не менше	7,0	7,0
3. Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	560	Відповідає
4. Товщина стінки оболонки, мм	6.0	Відповідає
5. Зовнішні діаметри прямих відрізків виробів після затвердіння ізоляції, мм	576	Відповідає
6. Зовнішній вигляд	п.4.3.2.3	Відповідає
7. Ізоляція жорстким поліуретаном	п.4.4	Відповідає
8. Маркування і пакування	п. 6	Відповідає
9. Дані виробника пінополіуретанової композиції про прогнозований термін експлуатації, не менше	30 років при постійній робочій температурі не більше 140°C	Відповідає

Труба СТ/ПЕ 426x7,0/560 відповідає вимогам SM EN 253:2020 «Труби централізованого опалення – з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання – заводська збірка труб зі сталевих труб, поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену».

Генеральний директор
М.П.

(підпис)

В.І.Феденко

2025 р.