

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1715934841118 (21227027 din 17.05.2024) din 24.05.2024</i>
Denumirea procedurii de achiziție: Profilaxia aparatelor de aer condiționat, curățarea, verificarea, diagnosticarea aparatelor

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Deservirea aparatelor de aer condiționat: curățarea și verificarea aparatelor, în caz de defect eliberarea actelor de constatare				Curățirea filtrului evaporatorului; -Curățirea evaporatorului blocului interior; - Curățirea ventilatorului blocului interior/exterior; - Curățirea condensatorului de praf și murdărie; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator) - Curățirea blocului inferior; - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnosticarea termofizică a climatizorului; - Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizorului; - Curățirea blocurilor externe și interne de impurități; - Lubrifierea elementelor mobile; - Încărcarea cu freon.	Curățirea filtrului evaporatorului; - Curățirea evaporatorului blocului interior; - Curățirea ventilatorului blocului interior/exterior; - Curățirea condensatorului de praf și murdărie; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator) - Curățirea blocului inferior; - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnosticarea termofizică a climatizorului; - Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizorului; - Curățirea blocurilor externe și interne de impurități; - Lubrifierea elementelor mobile; - Încărcarea cu freon.

				În caz de defect, eliberarea actelor de constatare.	În caz de defect, eliberarea actelor de constatare.
--	--	--	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66