

S.C TehnoWorld SRL

Loc. Baia, nr. 1616, DN2E km 2
Jud. Suceava, RO-727020

office@tehnworld.ro
www.tehnworld.ro
RC: J2003000145335
CUI: RO15231305
RO87BACX0000003023781012
UNICREDIT BANK

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr.		Data	
Beneficiar			
Adresa	Loc: Jud:		
Aviz nr.	AVTW		
Produs			
Executat dupa	SR EN 61386-24		
Lot			
Cant. Livrata	m		
Marcaj			

REZULTATE INCERCARI LOT PRODUS FINIT

Nr. Crt.	Tip de incercare	Metoda	UM	Valori prevazute	Valori determinate
1	Aspect	SR EN 61386-24		Suprafete interioare si exterioare: curate, netede, fara crestaturi sau alte defecte	Conform
2	Culoare	Vizual		Perete exterior – negru Perete interior – negru	Conform
3	Diametrul exterior mediu (d _e)	SR EN 61386-24	mm		Conform
4	Diametrul interior mediu (d _i)	SR EN 61386-24	mm		Conform
5	Rezistenta la compresiune	SR EN 61386-24	N	>450	Conform

Concluzii: Lotul testat de teava corugata cu pereti dubli din polietilena de inalta densitate corespunde cerintelor stadardului de referinta SR EN 61386-24.

SC TEHNO WORLD SRL

Carmen Maria Benea
Sef Laborator

