

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: *Informația o găsiți în SIA RSAP.*

Obiectul achiziției: *Servicii de cercetare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare din cazangeriile autonome*

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/servicii					
Servicii de cercetare a stării tehnice a coșurilor de fum și canalelor de ventilare din cazangeriile autonome				<p>1. Verificarea vizuală și instrumentală a corectitudinii și lipsei modificărilor instalației, coșului de fum (CF) și canalului de ventilare (CV).</p> <p>2. Verificarea disponibilității sectoarelor ce protejază construcțiile cu capacitatea de combustie, materialelor și grosimea stratului de izolație termică, stării perfecte și regularității amplasării capătului CF și CV în raport cu acoperișul și construcțiile din apropiere, stării tehnice a pereților interiori ai CF și depunerilor de funingine și gudron, etanșeității la gaze și separării coșului și canalului de fum, absenței de surpări și gunoaie acumulate în CF și CV, prezenței ușițelor sau dopurilor de vizită și control.</p> <p>3. Curățarea pereților interiori de depuneri, de funingine și gudron ai CF și depuneri în CV.</p> <p>4. Verificarea prezenței oberlihtului sau</p>	<p>5. Verificarea vizuală și instrumentală a corectitudinii și lipsei modificărilor instalației, coșului de fum (CF) și canalului de ventilare (CV).</p> <p>6. Verificarea disponibilității sectoarelor ce protejază construcțiile cu capacitatea de combustie, materialelor și grosimea stratului de izolație termică, stării perfecte și regularității amplasării capătului CF și CV în raport cu acoperișul și construcțiile din apropiere, stării tehnice a pereților interiori ai CF și depunerilor de funingine și gudron, etanșeității la gaze și separării coșului și canalului de fum, absenței de surpări și gunoaie acumulate în CF și CV, prezenței ușițelor sau</p>

				<p>canalelor de aspirație a aerului proaspăt. Efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru CF și CV. <i>Serviciile vor fi prestate conform adreselor indicate în Anexa la Anunțul de participare.</i></p>	<p>dopurilor de vizită și control. 7. Curățarea pereților interiori de depuneri, de funingine și gudron ai CF și depuneri în CV. 8. Verificarea prezenței oberlihtului sau canalelor de aspirație a aerului proaspăt. Efectuarea probei de tiraj necesar stabilit pentru CF și CV. <i>Serviciile vor fi prestate conform adreselor indicate în Anexa la Anunțul de participare.</i></p>
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Lunca Bîcului 26/1

