



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001278-20

Data emiterii: 27 ianuarie 2020

Valabil pînă la: 27 ianuarie 2021

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din policlorură de vinil (PVC) clasa A și accesorii,
marca comercială "GALAXY", pentru tâmplării.

Contract nr. WDS141020/1 din 20.10.2014 cu OOO "МИРОПЛИАКТ", Ucraina.

Codul NCM

3916

3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții; SM EN 12608-1:2016 pct. 5.2, 5.3, 5.3.2 tab.5, pct 5.3.3 tab. 3, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "МИРОПЛИАКТ", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,
str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO

1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 535 din 27.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 031/1 din 24.01.2020, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 535 din 23.01.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1058 din 19.12.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 010118



Conducătorul OC

[Signature]
Kovaleva Verica

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Solicitant: "EVROFASAD PRIM" SRL,
str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Denumirea produsului: Profile din policlorură de vinil (PVC). pentru tîmplării,
marca comercială "GALAXY" - clasa A.

Fabricant: ООО "МИРОПИЛACT", Ucraina.

Locul eșantionării: str. Grenoble, 128, mun. Chișinău.

Prelevarea probelor: SM EN 12608-1:2016

Cantitatea 3 buc

Identificarea conform: SM EN 12608-1:2016


| Denumirea parametrilor verificați | Cerința DN | pct. DN | Rezultatul verificării | | |
|--|---|-----------------|---|------|------|
| | | | #1 | #2 | #3 |
| Dimensiuni și toleranțe., pct. 5.3 Abaterile de la lungime | 1000 ± 1mm | pct. 6.2 | 1001 | 1000 | 1001 |
| Forma normală, pct. 5.3.2, tab. 5 Toleranțe privind dimensiunile exterioare | ≤ 80mm ± 0,3 mm | 5.3.2 tab. 5 | M-1001 | | |
| | | | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Aspectul: pct. 5.2 | Culoarea profilului trebuie să fie aceeași și uniformă. Nu se admit: goluri, impurități, cavități. Mărginile trebuie să fie curate și fără buric. | 5.2 | Culoarea uniformă. defecte nu sau depistat | | |
| | | | | | |
| Clasificarea profilului: pct. 5.3.3 tab.3 | Clasa A: ≥ 2,8mm | 5.3.3 tab. 3 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| Grosimea pereților exteriori de față | | | 2.9 | 3.0 | 2.9 |
| Grosimea pereților doșiți | ≥ 2,5mm | | 2.51 | 2.50 | 2.52 |
| | | | 2.49 | 2.55 | 2.51 |
| Marcarea: pct. 7. | pct. 7.1.1; 7.1.2 Profilele vor fi marcate o dată la 1m de-a lungul profilului. Profilele principale trebuie să conțină următoarele informații: marca comercială a producătorului,, referință la EN, codul produsului. | | Marcarea corespunzătoare | | |

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):


- Panglică de măsurat tip. P5Y3K, (0-5) m, B/V nr. PM-000618 din 26.06.2019.
- Șubler tip. IIII-I-I, (0-125)mm, B/V nr. 3.4.53-2910 din 03.07.2019.
- Micrometru tip. MK, (0 - 25)mm, B/V nr. 3.4.53-2909 din 03.07.2019.

Concluzii: Profilele din policlorură de vinil (PVC), pentru tîmplării, "Galaxy" supuse măsurărilor **corespund clasei -A**, și prevederilor SM EN 12608-1:2016 pct. 5.2, 5.3, 5.3.2 tab. 5, pct., 5.3.3 tab. 3, pct. 7.


Eșantionarea, identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:



De către expertul Guțu Maria
(numele, prenumele)


(semnătura)

Numele și prenumele: Grozavu Petru
Functia detinuta in organizatie: Manager
Semnătura, Data: 23.01.2020





Raport de încercări
Nr. 031/1 din 24.01.2020

Agentul economic

**"EVROFASAD PRIM" SRL, str. Grenoble, 128,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

Profile din clorură de polivinil (PVC) marca comercială "GALAXY".

Producător

ООО "МИРОПЛАСТ", Ucraina.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 031 din 23.01.2020, Act de prelevare Nr. 535/1 din
23.01.2020 program de încercări de la OC CertMatCon**

Prezentat de către

Gușu Maria - Expert OC CertMatCon

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

031-1

Data recepției

23.01.2020

Data încercărilor

24.01.2020

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

U=73%, T= 23.4 C°

Echipamentul folosit pentru

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)

încercări

Cintar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Radionuclizii | Documentul Normativ | Normele conform DN | Valoarea reală | Incertitudinea Extinsă |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| RA-226 Bq/kg | GOST 30108-94 pct. 4.2 | - | 0.00 | 0.71 |
| TH-232 Bq/kg | GOST 30108-94 pct. 4.2 | - | 0.00 | 0.82 |
| K-40 Bq/kg | GOST 30108-94 pct. 4.2 | - | 138 | 127 |
| A _{eff} Bq/kg | GOST 30108-94 pct. 4.2 | ≤300 | 12.5 | 11.4 |

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.


2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.




Rotari Anatolie

/nume, prenume/


/semnătura/

Savciuc Nila

/nume, prenume/


/semnătura/

Korune Bepra

