




160020113189



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0116



报告查询

型式试验报告

TYPE TEST REPORT

报告编号 1913346256

REPORT NO

产品名称 干式电力变压器

NAME OF SAMPLE

型号规格 SCB13-1250/10-NX1

MODEL

委托单位 天晟电气股份有限公司

CUSTOMER

生产单位 天晟电气股份有限公司

MANUFACTURER

检测类别 委托试验

TEST CATEGORY

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)

STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



国家电器安全质量监督检验中心(浙江)
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	干式电力变压器	检测类别 Test Category	委托试验
型号规格 Model 等级 Grade	SCB13-1250/10-NX1 /	商 标 Trademark	/
额定电流 Rated current	72.2A/1804.3A	额定电压 Rated Voltage	10kV/0.4kV
技术参数 Technical parameter	额定容量: 1250kVA	频 率 Frequency	50Hz
生产日期 Date of Manufacture	2019年06月	批号或编号 Serial No.	201906006
委托单位(客户) 名称 Customer 联络信息 Contact Information	天晟电气股份有限公司 郟县城东产业集聚区	受检单位 Inspected Entity	/
		生产单位 Manufacturer	天晟电气股份有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样位置 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	1台
送样者 Sample(s) Deliverer	天晟电气股份有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2019年06月22日
检测依据 Test Requirements	GB/T 1094.1-2013《电力变压器 第1部分: 总则》 GB/T 1094.3-2017《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008《电力变压器 第5部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2003《电力变压器 第10部分: 声级测定》 GB/T 1094.11-2007《电力变压器 第11部分: 干式变压器》 GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》 GB 20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》		
判定依据 Decision Criteria	同检测依据		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	样品由委托单位送样, 外观完好, 适用检测		
检测日期 Test Date	2019年06月24日 至2019年07月02日	检测地点 Test location	嘉兴市广穹路400号
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 1094.1-2013《电力变压器 第1部分: 总则》、GB/T 1094.3-2017《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB/T 1094.5-2008《电力变压器 第5部分: 承受短路的能力》、GB/T 1094.10-2003《电力变压器 第10部分: 声级测定》、GB/T 1094.11-2007《电力变压器 第11部分: 干式变压器》、GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》、GB 20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》, 对所送样品进行检测, 例行试验、型式试验、声级测定、局部放电测量、短路承受能力试验的检测结果均符合标准(判定依据)要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2019年07月04日 Date of Approval		
备 注 Remarks			

批 准:
Approved by

[Handwritten Signature]

审 核:
Verified by

[Handwritten Signature]

编 制:
Compose

[Handwritten Signature]

