

Specificații tehnice Lot 3

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1702908408228](#) din 18.12.2023

Obiectul achiziției: Servicii de verificare și profilaxie periodică a ascensoarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Deservire ascensor AP-400-1,0	Lotul 3 Ascensor AP, 400 kg, 7 stații. Instalat în Casa-hotel, str. An. Corobceanu, 1A			Servicii incluse în DT-1. 1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare: • Verificarea și reglarea cuplajul de frână; • Lubrifierea balamalelor; • Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri; • Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului. 2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare: • Verificarea soneriei de semnalizare; • Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare. 3. Panoul de control: • Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor; • Eliminarea blocării părților în mișcare; • Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului; • Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului. Servicii incluse în DT-2. 1. Întrerupătoarele de limită: • Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor; • Verificarea funcționării întrerupătoarelor	Servicii incluse în DT-1. 1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare: • Verificarea și reglarea cuplajul de frână; • Lubrifierea balamalelor; • Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri; • Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului. 2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare: • Verificarea soneriei de semnalizare; • Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare. 3. Panoul de control: • Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor; • Eliminarea blocării părților în mișcare; • Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului; • Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului. Servicii incluse în DT-2. 1. Întrerupătoarele de limită: • Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor; • Verificarea funcționării întrerupătoarelor	

de limita.

2. Cablurile de oțel:

- Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;
- Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei:

- Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;
- Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierelor;
- Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;
- Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

4. Saboții cabinei:

- Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;
- Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă:

- Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;
- Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.

Servicii incluse în DT-3.

1. Dispozitivul de intrare:

- Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;
- Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:

- Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;
- Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tamponalele:

- Verificarea corectitudinii instalării tamponalelor;
- Verificarea distanței dintre tamponalele cabinei și contragreutate.

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului

de limita.

2. Cablurile de oțel:

- Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;
- Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei:

- Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;
- Asigurarea că nu sunt proeminente în locurile de conexiune a glisierelor;
- Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;
- Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

4. Saboții cabinei:

- Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;
- Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă:

- Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;
- Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.

Servicii incluse în DT-3.

1. Dispozitivul de intrare:

- Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;
- Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:

- Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;
- Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tamponalele:

- Verificarea corectitudinii instalării tamponalelor;
- Verificarea distanței dintre tamponalele cabinei și contragreutate.

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului

				electric al ascensorului: • Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice; • Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; • Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar. 5. Cerințe generale: • Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor • Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului. • Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate	electric al ascensorului: • Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice; • Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; • Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar. 5. Cerințe generale: • Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor • Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului. • Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/