



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001575**

Data emiterii: **04 ianuarie 2020** Valabil pînă la: **31 decembrie 2021**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Pietre de beton pentru borduri,
fabricate conform GOST 6665-91 (Anulat)
Produse fabricate în serie**

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 13.4; 1.3.5; RNI nr.06-5.3-35 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT
Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA)

Rapoartelor de încercări: Nr.252-3 din 09.12.2019, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" S.R.L,
mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.6323-A din 01.11.2019, eliberat de LIPA "CMAC" Î.S, mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.105 din 03 ianuarie 2020, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control

copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștan





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001336

Data emiterii:

31 decembrie 2018 Valabil pînă la:

31 decembrie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton pentru trotuare
fabricate conform SM 270:2008 (Anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAŞ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chişinău, str. Uzinelor 186/6

SOLICITANT

Producătorul

Codul ţării
MD

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.211 din 26 octombrie 2018, eliberat de Cî "INMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.5574-C din 05 septembrie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chişinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.
Raportului asupra evaluării conformităţii produselor Nr.64 din 27 decembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la şase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

Nr. 001336



În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ştampila OC „CVALIMETRITOT”

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 5997 от 13.05.20

Код: ПКП-8.2.4
Rev: 2
Дата: 09.08.2019

CEMENT PORTLAND CU CALCARE
CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014
Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19
ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016
Сертификат соответствия № ГОСТ ПИР.АО.41.27 10.57.56104



Партия № 52
а/м № 14145-19
Силос № 9
14145-19

Показатели	Стандарты на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Важение показателя
Класс прочности цемента	SM-GOST R 51795	32,5 R / 32,5 B	32,5 R / 32,5 B
Содержание добавок: известняк, %	SM-SR EN 196-1	21 - 35	30,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	ГОСТ 30744	10	19,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM-SR EN 196-1	≥ 32,5 ≤ 52,5	44,9
Нормальная густота цементного теста	ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,50
Начало схватывания, не ранее, мин	SM-SR EN 196-3	75	170
Конец схватывания, мин	ГОСТ 30744	-	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM-SR EN 196-1	10	1
Содержание оксида серы (SO ₂) не более, %	ГОСТ 30744	3,5	2,40
Содержание хлоридов Cl ₂ не более, %	SM-SR EN 196-2	0,10	0,0065
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 5182	≤ 300	54,5 ± 8,98



Начальник испытательной лаборатории
Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована по соответствию SM EN ISO/IEC 17025:2018
Исполнительная директор по аккредитации MOI-DAC
Сертификат аккредитации № 11-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Индустриал, 1

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 5997 от 13.05.20

Код: ПКП-8.2.4
Rev: 2
Дата: 09.08.2019

CEMENT PORTLAND CEM I 42,5 R
SM SR EN 197-1:2014
Certificat de constanță a performanței 11 A1442-19
ЦЕМ I 42,5 Б ГОСТ 31108:2003
Сертификат соответствия № ГОСТ ПИР.АО.41.27 10.57.60229



Партия № 21
а/м № 14142-19
Силос № 2
14142-19

Показатели	Стандарты на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Важение параметра
Класс прочности цемента	SM-GOST R 51795	42,5 R / 42,5 B	42,5 R / 42,5 B
Содержание добавок: известняк, %	SM-SR EN 196-1	0-5	3,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, МПа	ГОСТ 30744	≥ 20	28,0
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM-SR EN 196-1	≥ 43,5 ≤ 62,5 МПа	62,5
Нормальная густота цементного теста	ГОСТ 30744	Не регламентируется	30,0
Начало схватывания, не ранее, мин.	SM-SR EN 196-1	≥ 60	170
Конец схватывания	ГОСТ 30744	-	220
Стабильность (расширение), не более, мм	SM-SR EN 196-3	≤ 10	1,0
Потери при прокаливании, %	ГОСТ 5182	≤ 5	3,8
Нерастворимый остаток, %	SM-SR EN 196-2	≤ 5	0,37
Содержание оксида серы (SO ₂), %	ГОСТ 5182	≤ 4,0	2,55
Содержание хлоридов Cl ₂ , %	SM-SR EN 196-2	≤ 0,10	0,0060
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 5182	≤ 300	49,2 ± 6,14



Начальник испытательной лаборатории
Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована по соответствию SM EN ISO/IEC 17025:2018
Исполнительная директор по аккредитации MOI-DAC
Сертификат аккредитации № 11-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Индустриал, 1



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. *20024225902* 16.03.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 600 - Д9
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 43,5R

Cod NM MD 2523

CEMFORT® EXTRA
MARCA GARANTATA 550

LOT Nr	SILUZ Nr	VRAC	SACI
10	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficiență / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 / > 32,0 MPa	1/43.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 20 MPa	27.9
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	56.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.1
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.4
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0%	2.92
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 5,0 %	0.28
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : ≥ 45 min; EN : ≥ 60 min	144
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.4
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM SR EN 196 -2:2016	GOST: ≥ 1.0 - ≤ 3.5; EN : ≤ 4,0 %	2.59
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 -2:2016	≤ 0,1 %	0.04
Priza falsă **	Metoda internă	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/ însăcuirii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. LI-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

20024225902

25,6

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

Evgheni Ignatenco



LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Vălcovului 7, MD 5400, Răzina - Republica Moldova
Tel: (+373) 244 55 400, Fax: (+373) (254) 55 549
Număr de identificare de stat 1003606006217
Capital social: 445000000 lei

S.A. Lafarge Ciment (Moldova) S.A. pentru orice detalii și asistență tehnică apeleți serviciul Call-Center la IDNO 1003606006217 - tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
PENTRU CERTIFICAT DE CALITATE
E-mail: callcenter@md.lafarge.com

A member of LafargeHolcim



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

bca sugi
moldova



Nr. de înregistrare 001408

Data emiterii: 18 mai 2019 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel 42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar, M400, M600, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm,
40-70mm, fabricată conform GOST 8267-93**

Produse fabricate în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr. 913 din 25.07.2016;
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.04/c-3, Nr.04/c-4, Nr.04/c-5 din 09 aprilie 2019, eliberate de
L.L. al "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62,
certificat de acreditare Nr. L1 - 042, valabil pînă la 27.05.2022.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.16 din 15 mai 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an
Sistemul de certificare 2+



Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.

