

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1600415934893](#) din 30 septembrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Aparat de aer condiționat INVERTER (9000 Btu/h)	ASH-09BIV	Marea Britanie	Sinclair Global Group	Echipamentul oferit trebuie să fie nou, produs în serie și să fie de o marcă notorie. Aparat de aer condiționat -9000 BTU. Tip Perete. Regim funcționare: Răcire/Încălzire. Diapazon de funcționare: -15 0 C + 46 0 C. Eficiență energetică : A++. Nivel de presiune sonoră interioara/exteroara de la: 21/45 dBA. Tehnologie: Inverter. Productivitate: <input type="checkbox"/> Răcire de la 1.3/4.0 kW. ; <input type="checkbox"/> Încălzire de la 1.3/4.0 kW. Eficiența Sezoniera: <input type="checkbox"/> SEER de la 6; SCOP de la 4. Demontarea aparatelor existente. Montarea aparatelor de aer condiționat noi. Traseu frigorific pînă la 7 metri pentru fiecare unitate.	Echipamentul oferit este nou, produs în serie și este de o marcă notorie. Aparat de aer condiționat -9000 BTU. Tip Perete. Regim funcționare: Răcire/Încălzire. Diapazon de funcționare: -15 0 C + 43 0 C. Eficiență energetică : A++. Nivel de presiune sonoră interioara/exteroara de la: 28/52 dBA. Tehnologie: Inverter. Productivitate: <input type="checkbox"/> Răcire: 2,5 (0,5-3,4) kW. ; <input type="checkbox"/> Încălzire: 2,8 (0,5-3,5) kW. Eficiența Sezoniera: <input type="checkbox"/> SEER de la 6,1; SCOP de la 4. Demontarea aparatelor existente. Montarea aparatelor de aer condiționat noi. Traseu frigorific de 7 metri pentru	

				<p>Demontarea/montarea precum și materialele necesare vor fi incluse în prețul echipamentului oferit.</p> <p>Garanție la aparatele de aer condiționat - minim 3 ani.</p> <p>Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maximum 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător .</p> <p>Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentul se va transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 7 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat.</p> <p>În cazul imposibilității reparării echipamentului defectat, Vânzătorul se obligă să-l schimbe pe altul nou.</p> <p>Deservirea garantată include costul detaliilor schimbate și a lucrărilor efectuate.</p>	<p>fiecare unitate.</p> <p>Demontarea/montarea precum și materialele necesare sunt incluse în prețul echipamentului oferit.</p> <p>Garanție la aparatele de aer condiționat - 5 ani.</p> <p>Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maximum 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător.</p> <p>Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentul se va transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 7 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat.</p> <p>În cazul imposibilității reparării echipamentului defectat, Vânzătorul se obligă să-l schimbe pe altul nou.</p> <p>Deservirea garantată include costul detaliilor schimbate și a lucrărilor efectuate.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: **Cebotari Stefan** În calitate de: **Director departamentul Climat**

Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**